

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI	BOĞAZIÇI-RES-45			
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	ÇOMBAŞ GİPE LASTİKLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Büyükcavuşlu Köyü Beyciler Yolu Üzeri No: 8 Silivri/İstanbul 566 ada 25 parsel, 247 ada 4 parsel			
TESİS ADI	ÇOMBAŞ RES			
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	28.07.2016			
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İL	İstanbul		
	İLÇESİ	Silivri		
	KÖY/MAHALLE	Büyükcavuşlu		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	750			
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	750			
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	BOTAŞ			
1/25000 ölçekli pafta adı	F20D1			
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)			
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	12675,26			
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	590919,018	4562461,82	68	57
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	590906,13	4562494,27		
K2	590921,38	4562492,02		
K3	590936,11	4562491,27		
K4	590942,42	4562491,94		
K5	590976,09	4562495,52		
K6	590984,34	4562498,02		
K7	590993,89	4562500,25		
K8	591017,37	4562511,07		
K9	591024,49	4562514,35		
K10	591049,71	4562524,12		
K11	591071,40	4562527,79		
K12	591075,90	4562528,16		
K13	591082,95	4562527,78		
K14	591068,29	4562448,15		
K15	591020,73	4562445,97		
K16	590984,11	4562444,28		
K17	590963,03	4562440,72		
K18	590945,28	4562436,57		
K19	590931,05	4562433,23		
K20	590894,88	4562425,58		
K21	590888,90	4562424,94		
K22	590854,91	4562425,41		
K23	590847,48	4562425,41		
K24	590874,69	4562455,39		

Düzenlenme Tarihi
31.08.2016
132

UYGUNDUR
Sebahattin ÖZ
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Dairesi Başkanı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi onuncu fıkrasında "Teknik değerlendirmesi uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen rüzgar enerjisine dayalı başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne başvuruda bulunur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge YEGM'in ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde YEGM'e sunulur. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne Teknik Etkileşim İzni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik Etkileşim İzni sonucuna kadar bekletilmesi için,

YEGM tarafından ilgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a) bendi kapsamındaki başvurular reddedilir." hükmü gereğince ilgili belgenin Genel Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		TOROSLAR-RES-21		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		İSSA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YILDIRIM BEYAZIT MAH. MUSA ŞAHİN BLV. NO:167/A MERKEZ/OSMANİYE		
TESİS ADI		Yelliburun Rüzgar Türbini		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		11.11.2014		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Osmaniye	
		İLÇESİ	Osmaniye Merkez	
		KÖY/MAHALLE	Oruçgazi	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		1000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		1000		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		OSMANİYE		
1/25000 ölçekli pafta adı		N36C3		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 37 Central Meridian 39 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		22316,68		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	272631,25	4107041,4	65	80,3
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	272632,40	4106966,74		
K2	272618,84	4106995,26		
K3	272494,66	4107045,15		
K4	272648,91	4107103,97		
K5	272737,09	4107238,81		
K6	272723,33	4107148,49		
K7	272691,82	4107024,62		
K8	272729,47	4106956,64		

Düzenlenme Tarihi
01.09.2016
135

Sebahattin ÖZ
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Dairesi Başkanı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesinde "Teknik değerlendirme uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen rüzgar enerjisine dayalı başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne başvuruda bulunur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge YEGM'in ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde YEGM'e sunulur. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne Teknik Etkileşim İzni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik Etkileşim İzni sonucuna kadar bekletilmesi için,

YEGM tarafından ilgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a) bendi kapsamındaki başvurular reddedilir." hükmü gereğince ilgili belgenin Genel Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		YEDAŞ-RES-59		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		TUNAY ENERJİ SAN. ÖZ. SAĞ. YEM. MÜH. HİZ. İNŞ. HAFR. TUR. NAK. MAD. ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇUKURÇAYIR MAH. YEDİ KALDIRIM SOK. 1001 PIRLANTA VADİSİ EVLERİ M BLOK NO:38 ORTAHİSAR / TRABZON		
TESİS ADI		TUNAY RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		24.06.2016		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İli	Samsun	
		İlçesi	Bafra	
		KÖY/MAHALLE	Ağıllar	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		900		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		900		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BAFRA		
1/25000 ölçekli pafta adı		E35C3		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 36 Central Meridian 33 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		11236,36		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	741965,24	4607755,86	69	61
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	742051,44	4607749,28		
K2	742051,66	4607731,21		
K3	742051,30	4607707,57		
K4	742051,97	4607675,47		
K5	742030,23	4607677,08		
K6	742001,71	4607679,16		
K7	741984,34	4607680,73		
K8	741976,55	4607683,62		
K9	741953,04	4607697,66		
K10	741931,96	4607710,60		
K11	741909,74	4607723,41		
K12	741931,17	4607759,44		
K13	741939,63	4607776,08		
K14	741946,93	4607795,74		
K15	741948,03	4607795,37		
K16	741967,31	4607788,78		
K17	741988,65	4607781,95		
K18	742005,13	4607772,77		
K19	742017,60	4607765,78		
K20	742034,10	4607757,79		
	742050,17	4607750,48		

Düzenlenme Tarihi
18.08.2016
126

UYGUNDUR
Sebahattin ÖZ
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Dairesi Başkanı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi onuncu fıkrasında "Teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen rüzgar enerjisine dayalı başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne başvuruda bulunur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge YEGM'in ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde YEGM'e sunulur. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne Teknik Etkileşim İzni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik Etkileşim İzni sonucuna kadar bekletilmesi için,

YEGM tarafından ilgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a) bendi kapsamındaki başvurular reddedilir." hükmü gereğince ilgili belgenin Genel Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.