

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	ULUDAĞ-RES-296	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	BASKİ Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Akıncılar Mah. Cumalı Cd. No:2/1 Karesi BALIKESİR T : 0 266 202 10 10 F : 0 266 241 74 73 myamansavci@gmail.com	
TESİS ADI	PAMUKÇU RES..	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	19.11.2016	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Balıkesir
	İLÇESİ	Altıeylül
	KÖY/MAHALLE	Pamukçu
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	750	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	3750	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	BALIKESİR(SEKA)	
1/25000 ölçekli pafta adı	I19C3	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	40782,87	

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	576713,6	4378343,59	65	50
T2	576827,32	4378203,53	65	50
T3	577015,82	4378278,11	65	50
T4	576547,5	4378336,68	65	50
T5	577189,94	4378294,77	65	50

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	576547,50	4378365,15
K2	576713,59	4378372,06
K3	576727,83	4378368,25
K4	576738,25	4378357,83
K5	576827,32	4378232,00
K6	576841,55	4378228,18
K7	577001,59	4378302,76
K8	577015,82	4378306,58
K9	577189,94	4378323,24
K10	577204,17	4378319,42
K11	577214,59	4378309,00
K12	577218,41	4378294,77
K13	577214,59	4378280,53
K14	577204,17	4378270,11
K15	577189,94	4378266,30
K16	577012,85	4378249,04
K17	576841,55	4378178,87
K18	576827,32	4378175,06
K19	576813,08	4378178,87
K20	576802,66	4378189,29
K21	576699,36	4378318,94
K22	576547,50	4378308,21
K23	576533,27	4378312,02
K24	576522,85	4378322,44
K25	576519,03	4378336,68
K26	576522,85	4378350,91
K27	576533,27	4378361,33

Düzenlenme Tarihi
30.01.2017

UYGUNDUR

Sebahattin ÖZ
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Dairesi Başkanı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi onuncu fıkrasında "Teknik değerlendirmesi uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen rüzgar enerjisine dayalı başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne başvuruda bulunur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge YEGM'in ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde YEGM'e sunulur. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne Teknik Etkileşim İzni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
- b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik Etkileşim İzni sonucuna kadar bekletilmesi için,

YEGM tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a) bendi kapsamındaki başvurular reddedilir." hükmü gereğince ilgili belgenin Genel Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.



Sebahattin ÖZ
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Dairesi Başkanı



RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	GEDİZ-RES-94			
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	MEHMET KALBUZ GELENBEVİ MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:163 KINIK KIRKAĞAÇ / MANİSA			
TESİS ADI	KALBUZ RES			
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	28.8.2015			
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Manisa		
	İLÇESİ	Kırkağaç		
	KÖY/MAHALLE	Kınık		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	750			
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	750			
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	SOMA SANTR. A			
1/25000 ölçekli pafta adı	J19C1			
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)			
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	2.824,56			
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	573662,69	4338741,56	50	48
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	573640,92	4338768,07		
K2	573690,85	4338762,62		
K3	573680,19	4338702,6		
K4	573677,95	4338703,19		
K5	573635,43	4338710,44		
K6	573637,81	4338732,36		

Düzenlenme Tarihi

11.1.2017

3899



UYGUNDUR

Sebahattin ÖZ

Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Dairesi Başkanı

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	TREDAS-RES-70	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	Arıteks Boyacılık Tic. Ve San. A.Ş. 4. Levent Sanayi Mah. Sultan Süleyman Cad. Turan Sok. No:21 K:1 Kağıthane/İSTANBUL	
TESİS ADI	ARITEKS RES	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	31.10.2016	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Tekirdağ
	İLÇESİ	Ergene
	KÖY/MAHALLE	Yulaflı
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	800	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	800	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	ÇORLU	
1/25000 ölçekli pafta adı	F19C1	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	2882,89	

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	571468,30	4562449,05	73	52,9

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	571431,08	4562455,52
K2	571474,87	4562486,30
K3	571505,81	4562442,17
K4	571462,02	4562411,40

Düzenlenme Tarihi

03.02.2017
135

Sebahattin Öz
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Dairesi Başkanı
UYGUNDUR

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi onuncu fıkrasında "Teknik değerlendirme uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen rüzgar enerjisine dayalı başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne başvuruda bulunur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge YEGM'in ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde YEGM'e sunulur. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne Teknik Etkileşim İzni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik Etkileşim İzni sonucuna kadar bekletilmesi için,

YEGM tarafından ilgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a) bendi kapsamındaki başvurular reddedilir." hükmü gereğince ilgili belgenin Genel Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.