

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	ULUDAĞ-RES-356		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ ÇÖMÜ DARDANEL YERLEŞKESİ N: BİLA MERKEZ / ÇANAKKALE		
TESİS ADI	BİGA-1		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	28.09.2018		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Çanakkale	
	İLÇESİ	Biga	
	KÖY/MAHALLE	Ağaköy	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	1000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	1000		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	BİGA		
1/25000 ölçekli pafta adı	H18A3		
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	850354,91		

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	512826,32	4459877,11	69	61

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	513370,48	4459967,18
K2	513350,66	4459871,30
K3	513343,11	4459840,62
K4	513334,81	4459807,65
K5	513324,51	4459779,58
K6	513310,00	4459740,07
K7	513299,01	4459707,43
K8	513290,61	4459681,52
K9	513280,50	4459649,64
K10	513265,50	4459607,95
K11	513254,97	4459580,20
K12	513239,07	4459537,91
K13	513225,99	4459504,04
K14	513213,29	4459471,09
K15	513190,52	4459412,41
K16	513181,73	4459387,58
K17	513161,50	4459331,41
K18	513144,61	4459284,21
K19	513129,29	4459239,64
K20	513108,61	4459178,15
K21	513087,36	4459117,70
K22	513075,27	4459083,73
K23	513060,99	4459049,60
K24	513045,83	4459013,90
K25	513033,27	4458983,79
K26	513032,47	4458981,27
K27	513028,16	4458965,44
K28	513019,01	4458931,59
K29	513009,37	4458895,53
K30	513007,70	4458880,15
K31	512940,58	4458914,44
K32	512976,95	4458984,17
K33	512921,61	4459018,49
K34	512892,48	4458971,32
K35	512868,44	4458961,53
K36	512852,95	4458966,31
K37	512820,84	4458977,47
K38	512819,20	4458978,47
K39	512813,04	4458971,40
K40	512793,78	4458955,20

K41	512783,32	4458944,19
K42	512778,47	4458938,53
K43	512780,21	4458937,55
K44	512776,76	4458931,36
K45	512773,12	4458925,06
K46	512770,57	4458920,07
K47	512769,40	4458916,12
K48	512768,89	4458912,06
K49	512769,34	4458908,19
K50	512769,94	4458905,63
K51	512770,94	4458902,85
K52	512772,18	4458900,47
K53	512774,22	4458897,59
K54	512776,29	4458895,42
K55	512777,95	4458894,03
K56	512780,91	4458892,30
K57	512790,08	4458887,57
K58	512792,95	4458886,11
K59	512796,53	4458883,84
K60	512799,59	4458880,59
K61	512802,79	4458876,47
K62	512806,11	4458873,71
K63	512876,73	4458837,37
K64	512893,64	4458828,27
K65	512980,37	4458779,41
K66	512979,39	4458777,67
K67	512981,84	4458776,46
K68	512984,68	4458775,60
K69	512987,61	4458775,12
K70	512990,43	4458775,10
K71	512993,25	4458775,51
K72	512995,35	4458776,15
K73	512998,13	4458777,07
K74	512999,54	4458777,59
K75	512999,52	4458776,99
K76	512998,86	4458755,04
K77	513009,70	4458712,97
K78	512993,28	4458687,56
K79	512863,94	4458769,81
K80	512471,45	4459003,19
K81	512435,32	4459027,42
K82	512436,65	4459031,29
K83	512414,93	4459058,32
K84	512414,64	4459058,67
K85	512395,37	4459096,40
K86	512364,80	4459129,04
K87	512365,12	4459128,76
K88	512352,12	4459141,36
K89	512336,11	4459154,61
K90	512319,78	4459170,58
K91	512304,06	4459186,91
K92	512295,93	4459196,10
K93	512277,98	4459214,68
K94	512271,68	4459222,28
K95	512265,57	4459229,66
K96	512256,01	4459237,10
K97	512245,04	4459241,88
K98	512245,11	4459280,11
K99	512246,10	4459302,42
K100	512245,60	4459317,65
K101	512245,14	4459333,68
K102	512245,64	4459356,60
K103	512240,11	4459374,39
K104	512240,89	4459384,14
K105	512278,59	4459386,39
K106	512284,26	4459401,13
K107	512287,47	4459422,36
K108	512291,89	4459435,32
K109	512300,57	4459453,86

K110	512309,05	4459479,03
K111	512316,54	4459513,72
K112	512321,39	4459541,50
K113	512327,05	4459578,79
K114	512345,36	4459633,04
K115	512354,04	4459655,44
K116	512364,96	4459693,88
K117	512369,43	4459714,91
K118	512373,13	4459729,04
K119	512380,54	4459750,76
K120	512382,27	4459754,37
K121	512392,59	4459780,11
K122	512401,55	4459790,05
K123	512430,21	4459828,74
K124	512447,60	4459820,84
K125	512455,68	4459815,96
K126	512476,53	4459804,69
K127	512490,12	4459832,06
K128	512513,70	4459860,68
K129	512533,04	4459880,28
K130	512554,77	4459850,68
K131	512598,74	4459803,95
K132	512612,44	4459813,58
K133	512624,19	4459827,38
K134	512630,71	4459819,97
K135	512672,87	4459841,05
K136	512699,19	4459862,00
K137	512710,85	4459897,94
K138	512714,83	4459910,21
K139	512685,91	4459944,43
K140	512699,27	4459977,81
K141	512715,48	4459973,36
K142	512725,02	4459991,80
K143	512753,01	4459988,81
K144	512767,62	4460001,97
K145	512779,70	4459994,02
K146	512799,10	4460008,33
K147	512807,36	4460024,86
K148	512814,68	4460022,00
K149	512849,65	4460054,43
K150	512934,36	4459967,77
K151	512936,11	4459962,25
K152	512939,73	4459950,78
K153	512950,07	4459918,09
K154	512951,94	4459917,10
K155	512979,08	4459906,88
K156	513011,83	4459907,83
K157	513050,10	4459908,81
K158	513088,82	4459911,49
K159	513138,55	4459913,86
K160	513287,06	4459922,34
K161	513288,84	4459939,25
K162	513289,18	4459942,48
K163	513345,27	4459952,94

Düzenlenme Tarihi
28.08.2020
3603

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Proje Geliştirme ve Takip
Dairesi Başkanı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik'in 16'ncı maddesi üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim

3/4

izni için T B TAK'ın ilgili birimine bařvuruda bulunulur. S z konusu bařvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz g n i erisinde EİGM'ye sunulur. T B TAK'ın ilgili birimine teknik etkileřim izni i in eksiksiz bařvurulduğuna dair belgenin;

a) S resi i erisinde sunulmaması halinde s z konusu bařvuru,

b) S resi i erisinde sunulması halinde ilgili bařvuruya iliřkin kapasitenin teknik etkileřim izni sonucuna kadar bekletilmesi i in, EİGM tarafından ilgili řebeke iřletmecisine bildirilir. Teknik etkileřim izni, teknik deęerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili řebeke iřletmecisine on iřg n  i erisinde bildirilir. Teknik deęerlendirme raporu ve/veya teknik etkileřim izninin olumsuz olması veya teknik etkileřim izni i in eksiksiz bařvurulduğuna dair belgenin s resi i erisinde sunulmaması halinde bařvuru belgelerinin bir  rneęi kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili řebeke iřletmecisince bařvuru sahibine iade edilir."  zellikle r zg r enerjisine dayalı  retim tesisi bařvuru sahiplerinin maęduriyetlerinin oluřmaması adına Genel M d rl ę m z internet sitesini takip etmeleri faydalı olacaktır.

[Handwritten signature]

4/5

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		TEİAŞ-RES-11		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		AKSU MADENCİLİK SA. VE ELKT. ÜRT. TİC. A.Ş. MEBUSEVLERİ MAH. İLLER CAD. NO:5 ÇANKAYA ANKARA		
TESİS ADI		AKSU MADENCİLİK RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		3.08.2020		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Sivas	
		İLÇESİ	Kangal	
		KÖY/MAHALLE	Yellice	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		5000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		5000		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		SİVAS		
1/25000 ölçekli pafta adı		J39A3		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 37 Central Meridian 39 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		26051.17		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	391096.98	4348405.59	125	162
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	391097	4348499		
K2	391143	4348486		
K3	391178	4348452		
K4	391190	4348406		
K5	391178	4348359		
K6	391143	4348325		
K7	391097	4348312		
K8	391050	4348325		
K9	391016	4348359		
K10	391004	4348406		
K11	391016	4348452		
K12	391050	4348486		

Düzenlenme Tarihi
25.08.2020

UYGUNDUR


Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Proje Geliştirme ve Takip
Dairesi Başkanı

12/05/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi üçüncü fıkrasında " rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirme EİGM tarafından uygun görülen başvurularda ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için, EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir. " hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		BOĞAZİÇİ-RES-53		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. Depolama Daire Başkanlığı Silivri İşletme Müdürlüğü Ali Paşa Köyü civarı Tem Kınalı Gışeler Yanı Silivri / İSTANBUL		
TESİS ADI		BOTAŞ Silivri RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		8.05.2020		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	İstanbul	
		İLÇESİ	Silivri	
		KÖY/MAHALLE	Alipaşa	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		4200		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4200		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		SİLİVRİ		
1/25000 ölçekli pafta adı		F20D3		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		16149.05		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	599429.82	4551317.87	81	138.25
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	599429.82	4551393.46		
K2	599483.27	4551371.32		
K3	599505.41	4551317.87		
K4	599483.27	4551264.42		
K5	599429.82	4551242.28		
K6	599376.37	4551264.42		
K7	599354.23	4551317.87		
K8	599376.37	4551371.32		

YEPDİS Kayıt Taihi
10.08.2020

Düzenlenme Tarihi
10.08.2020

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Proje Geliştirme ve Takip
Bölge Müdürü

12/05/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 nci maddesi üçüncü fıkrasında " rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirme EİGM tarafından uygun görülen başvurularda ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için, EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir. " hükmünün uygulanması gereklidir.