

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-401		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		MKS MARMARA ENTEGRE KİMYA SAN. A.Ş. BARBAROS BULVARI FARUK CANİTEZ SK. NO:8 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL		
TESİS ADI		MKS RES 2		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		30.12.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Havran	
		KÖY/MAHALLE	Taşarası	
LÜY Başvuru Türü		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		7200		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		7200		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		EDREMİT		
1/25000 ölçekli pafta adı		J18A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		53637.28		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	517150	4371636	150	172
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	517262.01	4371740.99		
K2	517295.27	4371699.89		
K3	517310.94	4371712.04		
K4	517247.08	4371540.39		
K5	517104.82	4371547.92		
K6	517087.35	4371490.49		
K7	517224.31	4371437.68		
K8	517041.18	4371427.09		
K9	517034.28	4371443.31		
K10	517042.92	4371493.69		
K11	517050.97	4371528.93		
K12	517060.42	4371552.45		
K13	517042.61	4371570.34		
K14	517018.16	4371621.12		
K15	517017.62	4371642.01		
K16	517023.94	4371683.44		
K17	517041.83	4371683.48		
K18	517125.28	4371724.49		

Düzenlenme Tarihi
16.03.2023

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirme EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	BALIKESİR-OSB-RES-1	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. No:6 Altıeylül - BALIKESİR	
TESİS ADI	Şişecam RES	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	14.02.2023	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Balıkesir
	İLÇESİ	Altıeylül
	KÖY/MAHALLE	Gökköy
LÜY Başvuru Türü	(5-1-h)	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	5900	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	5900	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	Balıkesir OSB TM	
1/25000 ölçekli pafta adı	I19C4	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	18246.96	

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	571114.88	4382690.04	105	149

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	571114.88	4382768.04
K2	571153.88	4382757.59
K3	571182.43	4382729.04
K4	571192.88	4382690.05
K5	571182.44	4382651.04
K6	571153.89	4382622.49
K7	571114.88	4382612.04
K8	571075.89	4382622.49
K9	571047.34	4382651.04
K10	571036.88	4382690.04
K11	571047.33	4382729.04
K12	571075.88	4382757.59

Düzenlenme Tarihi
16.03.2023

UYGUNDUR



Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-387		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		BALCIOĞLU GRUP STANDART İZALASYON VE YAPI MATERYALLERİ SAN. TİC. A.Ş. FEVZİPAŞA MAH. KINALI KAVŞAĞI CAD. NO:123/E SİLİVRİ/İSTANBUL		
TESİS ADI		BALSİM RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		7.10.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Altıeylül	
		KÖY/MAHALLE	Kılçılar	
LÜY Başvuru Türü		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		1000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		999		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR(SEKA)		
1/25000 ölçekli pafta adı		J19A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		7132.49		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	563456.08	4366242.31	59	58
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	563418.72	4366275.71		
K2	563431.42	4366274.31		
K3	563482.61	4366270.27		
K4	563495.97	4366169.03		
K5	563487.89	4366169.77		
K6	563473.82	4366174.02		
K7	563459.24	4366176.8		
K8	563447.17	4366179.32		
K9	563437.36	4366181.4		
K10	563416.09	4366182.36		
K11	563409.75	4366183.92		

Düzenlenme Tarihi
16.03.2023

UYGUNDUR

CAUSKAN

Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirme EİGM tarafından uygun görülen başvurularda ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkişim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkişim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkişim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkişim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkişim izninin olumsuz olması veya teknik etkişim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-386		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		ELYAF TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. AHMET VEFİK PAŞA OSB MAH. BOSNA CAD. ELYAF TEKSTİL SİT. NO:10 KESTEL/BURSA		
TESİS ADI		ELYAF RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		27.10.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Susurluk	
		KÖY/MAHALLE	Duman	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		1000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		999		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		GÖBEL		
1/25000 ölçekli pafta adı		I20A1		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		8787.49		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	594508.76	4418833.27	59	58
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	594558.85	4418876.04		
K2	594567.86	4418862.56		
K3	594573.94	4418845.29		
K4	594575.21	4418825.58		
K5	594561.7	4418821.14		
K6	594539.63	4418812.73		
K7	594527.73	4418807.62		
K8	594516.79	4418801.89		
K9	594503.73	4418795.29		
K10	594491.97	4418787.8		
K11	594468.34	4418797.1		
K12	594451.76	4418802.37		
K13	594438.15	4418804.93		
K14	594440.33	4418819.17		
K15	594441.77	4418831.89		
K16	594443.87	4418855.9		
K17	594463.25	4418861.82		
K18	594482.59	4418870.2		
K19	594506.67	4418879.24		
K20	594533.37	4418876.98		

Düzenlenme Tarihi
16.03.2023

UYGUNDUR



Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		GEDİZ-RES-107		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		ESENTEPE GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇANKAYA MAHALLESİ ATATÜRK BULV. NO:144/146 ÇANKAYA ANKARA		
TESİS ADI		KOYUNELİ RES-2		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.10.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	İzmir	
		İLÇESİ	Bergama	
		KÖY/MAHALLE	Koyuneli	
LÜY BAŞVURU TÜRÜ		5 - 1 - (h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		6300		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		7000		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BERGAMA		
1/25000 ölçekli pafta adı		K18A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		89071.75		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	516650.408	4315556.802	118	163
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	516562.957	4315616.822		
K2	516588.273	4315624.417		
K3	516621.546	4315655.158		
K4	516682.942	4315745.055		
K5	516728.142	4315722.772		
K6	516802.533	4315556.095		
K7	516832.666	4315487.353		
K8	516883.516	4315435.56		
K9	516901.083	4315385.67		
K10	516867.038	4315363.679		
K11	516837.08	4315352.939		
K12	516818.993	4315341.635		
K13	516732.511	4315315.069		
K14	516664.682	4315309.417		
K15	516609.854	4315371.028		
K16	516589.789	4315416.373		
K17	516571.276	4315464.537		
K18	516563.535	4315555.286		
K19	516553.643	4315599.585		

Düzenlenme Tarihi
29.03.2022

UYGUNDUR

Mustafa Çalışkan

Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	GEDİZ-RES-106	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	ALTUNİZADE GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇANKAYA MAHALLESİ ATATÜRK BULV. NO:144/146 ÇANKAYA ANKARA	
TESİS ADI	KOYUNELİ RES-3	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	31.10.2022	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	İzmir
	İLÇESİ	Bergama
	KÖY/MAHALLE	Koyuneli
LÜY BAŞVURU TÜRÜ	5 - 1 - (h)	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	6000	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	7000	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	BERGAMA	
1/25000 ölçekli pafta adı	K18A2	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	34735.74	

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	516944.207	4316155.926	118	163

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	516851.954	4316174.696
K2	516863.042	4316197.239
K3	516887.585	4316226.51
K4	516944.785	4316261.121
K5	516972.576	4316269.251
K6	516987.506	4316265.851
K7	517022.451	4316238.143
K8	517027.493	4316220.321
K9	517024.259	4316209.002
K10	517029.649	4316190.676
K11	517056.599	4316166.96
K12	517054.982	4316145.4
K13	517020.485	4316095.273
K14	517002.099	4316072.843
K15	516948.816	4316065.806
K16	516903.575	4316019.225
K17	516875.959	4316033.677
K18	516861.261	4316047.496
K19	516848.026	4316076.941
K20	516845.486	4316127.122

Düzenlenme Tarihi
29.03.2022

UYGUNDUR



Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TÜBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-411		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		TOKGÖZ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CİRGALAN MAHALLESİ ENGİR GÖLÜ KÜME EVLER NO:255 KOCASINAN/KAYSERİ		
TESİS ADI		TOKGÖZ RES 2		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.01.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Gönen	
		KÖY/MAHALLE	Kocapınar	
LUY Başvuru Türü		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		2400		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		2400		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR1		
1/25000 ölçekli pafta adı		I19A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		11936.39		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	559667.26	4426088.24	91	117
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	559667.26	4426153.21		
K2	559713.2	4426134.18		
K3	559732.23	4426088.24		
K4	559713.2	4426042.3		
K5	559667.26	4426023.27		
K6	559621.31	4426042.3		
K7	559602.28	4426088.24		
K8	559621.31	4426134.18		

Düzenlenme Tarihi
29.03.2023



UYGUNDUR



Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirme EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-410		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		TOKGÖZ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CİRGALAN MAHALLESİ ENGR GÖLÜ KÜME EVLER NO:255 KOCASINAN/KAYSERİ		
TESİS ADI		TOKGÖZ RES 1		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.01.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Gönen	
		KÖY/MAHALLE	Kocapınar	
LÜY Başvuru Türü		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		2400		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		2400		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR1		
1/25000 ölçekli pafta adı		I19A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		11937.38		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	559446.77	4425386.17	91	117
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	559446.77	4425451.14		
K2	559492.71	4425432.11		
K3	559511.74	4425386.17		
K4	559492.71	4425340.22		
K5	559446.77	4425321.19		
K6	559400.82	4425340.22		
K7	559381.79	4425386.17		
K8	559400.82	4425432.11		

Düzenlenme Tarihi

29.03.2023

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		TREDAS-RES-118		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		RENKSAN PLATİK SÜNGER SAN. TİC. A.Ş. Veliköy Mah.17.Cadde No: 25 Veliköy O.S.B. /Çerkezköy / Tekirdağ 0(282)746 14 63 - 0 532 345 95 03 ibrahimgoktepe@renksan.com.tr		
TESİS ADI		RENKSAN-2 RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		26.12.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Kırklareli	
		İLÇESİ	Lüleburgaz	
		KÖY/MAHALLE	Büyükkarıştıran	
LÜY Başvuru Türü		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		5900		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		5900		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		B.KARIŞTIRAN		
1/25000 ölçekli pafta adı		F19A4		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		27514.25		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	548066.942	4570598.235	118	163
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	547999.162	4570694.008		
K2	548162.718	4570666.01		
K3	548134.72	4570502.459		
K4	547971.166	4570530.456		

Düzenlenme Tarihi

8.04.2023

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		TOROSLAR-RES-43		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		GÖKSU GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT TURİZM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Çankaya Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:144/146 Çankaya/ANKARA Eposta: oncu.apaydin@ronesans.com Telefon: 05335718026		
TESİS ADI		AYIŞIĞI RES-1		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		30.09.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Hatay	
		İLÇESİ	Yayladağı	
		KÖY/MAHALLE	Ayışığı	
LÜY Başvuru Türü		5-1-(h) Maddesi		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4740		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		SEBENOBA RES		
1/25000 ölçekli pafta adı		R36A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 37 Central Meridian 39 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		34771		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	242099.42	3986443.39	105	149
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	242000.412	3986451.504		
K2	241992.423	3986465.138		
K3	241980.571	3986489.328		
K4	241964.88	3986519.191		
K5	241958.541	3986535.217		
K6	241960.632	3986536.843		
K7	241974.277	3986541.468		
K8	241988.25	3986548.984		
K9	241994.811	3986555.844		
K10	242001.057	3986556.889		
K11	242009.547	3986533.72		
K12	242023.345	3986505.131		
K13	242035.6	3986506.499		
K14	242046.252	3986508.94		
K15	242052.003	3986511.754		
K16	242067.606	3986517.328		
K17	242081.641	3986519.944		
K18	242097.253	3986530.161		
K19	242124.567	3986551.85		
K20	242141.665	3986526.024		
K21	242153.754	3986514.879		
K22	242166.803	3986489.85		
K23	242171.002	3986480.275		
K24	242236.65	3986391.972		
K25	242217.262	3986389.504		
K26	242186.852	3986382.258		
K27	242167.909	3986371.43		
K28	242164.013	3986358.443		
K29	242141.42	3986345.512		
K30	242122.03	3986336.42		
K31	242114.395	3986342.038		
K32	242100.415	3986352.748		
K33	242084.695	3986362.792		
K34	242073.226	3986367.305		
K35	242052.748	3986370.974		
K36	242034.59	3986374.416		
K37	242008.396	3986384.776		
K38	241984.965	3986394.411		
K39	241964.454	3986400.667		
K40	241959.179	3986406.871		

K41	241948.405	3986422.194
K42	241960.055	3986427.86
K43	241973.74	3986435.572
K44	241992.945	3986445.765

Düzenlenme Tarihi
3.04.2022
3836

UYGUNDUR
Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirme EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		TOROSLAR-RES-44		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		Göksu Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. Adres:Çankaya Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 144/146 Çankaya/ANKARA Eposta: oncu.apaydin@ronesans.com Telefon: 05335718026		
TESİS ADI		AYIŞIĞI RES-2		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		30.09.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Hatay	
		İLÇESİ	Yayladağı	
		KÖY/MAHALLE	Kışlak	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		5-1- (h) Maddesi		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4780		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		SEBENOBA RES		
1/25000 ölçekli pafta adı		R36A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 37 Central Meridian 39 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		50244.6		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	241878.47	3986025.98	105	149
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	241820.067	3986099.321		
K2	241804.842	3986187.437		
K3	241797.618	3986195.785		
K4	241809.234	3986198.579		
K5	241828.793	3986194.792		
K6	241844.046	3986185.47		
K7	241850.897	3986178.863		
K8	241860.023	3986172.617		
K9	241871.171	3986161.809		
K10	241890.119	3986150.336		
K11	241906.536	3986135.917		
K12	241928.799	3986121.24		
K13	241942.63	3986114.342		
K14	241956.014	3986112.053		
K15	241975.854	3986115.868		
K16	241992.205	3986123.734		
K17	242001.716	3986120.061		
K18	242026.576	3986120.872		
K19	242039.122	3986118.646		
K20	242046.752	3986110.395		
K21	242025.259	3986112.24		
K22	242019.346	3986072.571		
K23	242021.99	3986055.467		
K24	242018.675	3986037.435		
K25	242011.17	3986032.673		
K26	242002.465	3986029.905		
K27	241984.023	3986028.615		
K28	241972.262	3986025.762		
K29	241979.435	3986005.702		
K30	241986.056	3985975.028		
K31	241994.142	3985950.569		
K32	242000.509	3985929.844		
K33	242003.825	3985917.336		
K34	242005.599	3985908.353		
K35	242010.623	3985888.368		
K36	242015.122	3985868.551		
K37	241989.461	3985864.799		
K38	241978.863	3985864.747		
K39	241970.759	3985859.934		

K40	241965.548	3985875.043
K41	241962.908	3985909.153
K42	241952.534	3985915.735
K43	241937.893	3985929.751
K44	241928.469	3985931.896
K45	241903.507	3985932.553
K46	241887.04	3985932.63
K47	241874.322	3985920.292
K48	241866.62	3985917.725
K49	241837.421	3985921.936
K50	241815.684	3985927.809
K51	241822.441	3985942.423
K52	241815.631	3985946.575
K53	241799.046	3985945.667
K54	241793.901	3985951.215
K55	241788.096	3985959.015
K56	241775.956	3985961.623
K57	241766.431	3985959.551
K58	241754.678	3985964.951
K59	241756.206	3985980.486
K60	241763.102	3985994.466
K61	241772.154	3986006.802
K62	241777.753	3986019.169
K63	241780.558	3986033.432
K64	241782.059	3986056.566
K65	241786.368	3986081.391
K66	241791.644	3986105.419
K67	241806.617	3986104.958

Düzenlenme Tarihi
3.04.2022
3836

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		GEDİZ-RES-100		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		TPI KOMPOZİT KANAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1476 SOKAK NO:2 K:10 D:26 AKSOY RESİDENCE ALSANCAK KONAK / İZMİR		
TESİS ADI		DAMLA 10 RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		26.05.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Manisa	
		İLÇESİ	Yunusemre	
		KÖY/MAHALLE	Sarıahmetli	
LÜY Başvuru Türü		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		5900		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		5900		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		MANİSA 380(MORSAN)		
1/25000 ölçekli pafta adı		K18A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		44335.42		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	521396	4305395	104.5	149
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	521273.31	4305477.35		
K2	521295.06	4305466.16		
K3	521309.72	4305466.79		
K4	521317.68	4305471.59		
K5	521328.8	4305484.48		
K6	521334.24	4305486.63		
K7	521355.97	4305514.05		
K8	521370.82	4305529.1		
K9	521376.35	4305532.37		
K10	521382.53	4305540.17		
K11	521390.77	4305548.99		
K12	521392.89	4305552.79		
K13	521469.88	4305462.68		
K14	521495.18	4305473.22		
K15	521500.66	4305456.15		
K16	521509.37	4305434.29		
K17	521517.91	4305415.6		
K18	521509.98	4305401.23		
K19	521484.57	4305362.65		
K20	521480.27	4305352.43		
K21	521479.88	4305347.77		
K22	521473.74	4305338.04		
K23	521470.86	4305327.07		
K24	521477.39	4305310.32		
K25	521478.41	4305303.71		
K26	521478.17	4305283.95		
K27	521472.18	4305275		
K28	521466.74	4305271.5		
K29	521459.5	4305271.58		
K30	521445.19	4305272.05		
K31	521420.44	4305280.78		
K32	521402.23	4305285.44		
K33	521392.8	4305288.43		
K34	521382	4305287.77		
K35	521375.81	4305287.31		
K36	521375.25	4305281.52		
K37	521365.08	4305282.55		
K38	521367.32	4305294.69		
K39	521362.75	4305297.95		

K40	521352.38	4305297.77
K41	521339.41	4305304.67
K42	521333.65	4305301.12
K43	521329.19	4305310.04
K44	521322.46	4305318.3
K45	521305.71	4305332.27
K46	521277.92	4305356.19
K47	521269.49	4305371.03
K48	521267	4305399.26
K49	521265.52	4305412.69
K50	521264.78	4305430.27
K51	521266.36	4305448.49

Düzenlenme Tarihi
17.03.2023

UYGUNDUR



Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		TEİAŞ-RES-21		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Girne Mahallesi, Nehir Sokak, No:1-3/33 Maltepe, 34852 İstanbul		
TESİS ADI		BALYA RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		21.12.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Balya	
		KÖY/MAHALLE	Koca Cami	
LÜY Başvuru Türü		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		5900		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		5900		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		Kurşun Çinko Madeni TM		
1/25000 ölçekli pafta adı		I19A4		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		42123.29		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	549833	4403211	105	149.1
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	549812.84	4403342.564		
K2	549818.355	4403341.799		
K3	549829.122	4403336.358		
K4	549850.119	4403320.997		
K5	549863.194	4403305.686		
K6	549885.163	4403271.336		
K7	549909.368	4403237.703		
K8	549929.298	4403213.791		
K9	549936.256	4403206.861		
K10	549960.511	4403198.016		
K11	549993.283	4403184.614		
K12	549997.606	4403178.634		
K13	549998.263	4403172.047		
K14	549991.312	4403152.671		
K15	549960.985	4403115.074		
K16	549954.235	4403103.229		
K17	549948.946	4403091.272		
K18	549933.689	4403082.199		
K19	549918.949	4403073.283		
K20	549905.643	4403062.685		
K21	549887.767	4403041.368		
K22	549878.231	4403038.877		
K23	549846.016	4403037.416		
K24	549835.662	4403040.017		
K25	549823.046	4403046.166		
K26	549832.096	4403074.837		
K27	549832.986	4403088.081		
K28	549819.032	4403120.664		
K29	549794.73	4403141.498		
K30	549771.472	4403157.231		
K31	549750.095	4403174.162		
K32	549744.002	4403185.486		
K33	549745.648	4403199.814		
K34	549749.461	4403215.182		
K35	549767.648	4403255.571		
K36	549767.794	4403265.659		
K37	549756.613	4403290.215		
K38	549760.688	4403304.321		
K39	549774.908	4403312.435		
K40	549783.571	4403321.313		
K41	549788.804	4403329.569		

K42	549796.033	4403336.126
K43	549800.858	4403339.753
K44	549807.204	4403341.497

Düzenlenme Tarihi
16.03.2022

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		GEDİZ-RES-111		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		MEL 4 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIM İNŞ. VE TİC. A.Ş. ÇANKAYA MAHALLESİ ATATÜRK BUL. NO:144/146 ÇANKAYA ANKARA		
TESİS ADI		KOYUNELİ RES-1		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		30.11.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	İzmir	
		İLÇESİ	Bergama	
		KÖY/MAHALLE	Koyuneli	
LÜY BAŞVURU TÜRÜ		5 - 1 - (h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		7000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		7000		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BERGAMA		
1/25000 ölçekli pafta adı		K18A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		54534.01		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	517075.432	4315215.425	118	163
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	516913.222	4315373.303		
K2	516964.435	4315348.401		
K3	517000.613	4315333.365		
K4	517022.696	4315329.607		
K5	517038.671	4315325.378		
K6	517072.03	4315299.066		
K7	517094.582	4315295.307		
K8	517114.785	4315288.729		
K9	517141.567	4315284.971		
K10	517152.843	4315278.862		
K11	517181.504	4315278.862		
K12	517185.262	4315253.96		
K13	517185.262	4315238.456		
K14	517181.973	4315217.782		
K15	517171.668	4315208.791		
K16	517155.3	4315195.218		
K17	517156.497	4315168.869		
K18	517162.885	4315154.897		
K19	517137.335	4315130.544		
K20	517116.575	4315114.975		
K21	517108.192	4315121.762		
K22	517092.223	4315116.572		
K23	517077.452	4315133.339		
K24	517045.913	4315131.343		
K25	517031.541	4315116.972		
K26	516998.007	4315140.526		
K27	516982.555	4315146.048		
K28	516964.919	4315146.815		
K29	516958.017	4315154.483		
K30	516943.831	4315154.867		
K31	516938.08	4315147.965		
K32	516927.344	4315149.882		
K33	516898.589	4315169.436		
K34	516905.49	4315179.405		
K35	516903.957	4315188.223		
K36	516885.553	4315192.058		
K37	516876.735	4315206.244		
K38	516879.419	4315221.197		
K39	516871.367	4315232.699		
K40	516853.347	4315240.367		

K41	516837.244	4315240.751
K42	516833.026	4315251.103
K43	516853.081	4315262.42
K44	516873.755	4315264.769
K45	516879.393	4315273.226
K46	516885.031	4315288.261
K47	516880.802	4315306.585
K48	516869.996	4315317.861
K49	516873.755	4315337.595
K50	516885.971	4315344.642
K51	516899.597	4315367.665

Düzenlenme Tarihi
29.03.2022

UYGUNDUR



Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirme EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-399		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		KIVANÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ZEYTİNLİ MAHALLESİ TURAN CEMAL BERİKER BLV. NO:599 SEYHAN/ADANA		
TESİS ADI		KIVANÇ 1 RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.10.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Çanakkale	
		İLÇESİ	Ayvacık	
		KÖY/MAHALLE	İlyasfakı	
LÜY Başvuru Türü		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		7200		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		14400		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		EZİNE		
1/25000 ölçekli pafta adı		I16C4		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		360916.07		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	444390.545	4378566.742	125	162
T2	444807.389	4378449.24	125	162
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	444415.113	4378085.877		
K2	444437.924	4378126.691		
K3	444428.628	4378149.782		
K4	444484.976	4378168.854		
K5	444535.565	4378167.455		
K6	444607.976	4378213.107		
K7	444670.561	4378281.569		
K8	444691.553	4378311.987		
K9	444716.243	4378347.683		
K10	444717.502	4378352.171		
K11	444737.824	4378349.422		
K12	444739.154	4378346.183		
K13	444741.743	4378334.038		
K14	444842.273	4378336.767		
K15	444871.881	4378339.206		
K16	444875.729	4378340.206		
K17	444862.205	4378353.62		
K18	444881.637	4378364.376		
K19	444944.562	4378405.809		
K20	444919.991	4378443.464		
K21	444916.563	4378468.164		
K22	444904.967	4378525.951		
K23	444867.003	4378552.641		
K24	444893.352	4378585.987		
K25	444853.951	4378677.762		
K26	444799.81	4378658.578		
K27	444784.856	4378659.938		
K28	444745.031	4378717.685		
K29	444811.955	4378782.939		
K30	444915.073	4378811.527		
K31	444802.419	4378900.511		
K32	444802.628	4378831.599		
K33	444783.946	4378836.067		
K34	444726.369	4378841.395		
K35	444669.972	4378896.793		
K36	444658.436	4378910.358		
K37	444609.346	4378922.403		
K38	444576.799	4378961.617		

K39	444544.592	4378975.312
K40	444419.922	4378876.751
K41	444363.074	4378838.926
K42	444240.483	4378768.214

Düzenlenme Tarihi
16.03.2023

UYGUNDUR



Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-392		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		FİTAŞ FANTAZİ İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. DEMİRTAŞ DUMLUPINAR OSB MAH. MUSTAFA KARAER CAD. NO:25 OSMANGAZI/BURSA		
TESİS ADI		FİTAŞ RES 1		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		30.11.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	İvrindi	
		KÖY/MAHALLE	Hüseyinbeyobası	
LÜY Başvuru Türü		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		2800		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		2800		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR1		
1/25000 ölçekli pafta adı		I18C1		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		22838.07		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	530726.5	4388188.41	110	130
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	530695.89	4388253.97		
K2	530710.21	4388255.45		
K3	530726.86	4388254.25		
K4	530760.35	4388249.53		
K5	530780.19	4388235.79		
K6	530787.65	4388225.55		
K7	530807.77	4388205.79		
K8	530813.7	4388190.45		
K9	530812.53	4388179.34		
K10	530809.48	4388166.82		
K11	530799.49	4388131.34		
K12	530800.07	4388112.27		
K13	530780.62	4388115.04		
K14	530763.26	4388110.93		
K15	530756.15	4388119.66		
K16	530729.16	4388123.09		
K17	530711.47	4388116.02		
K18	530694.28	4388110.91		
K19	530663.39	4388104.26		
K20	530637.39	4388114.74		
K21	530629.37	4388124.09		
K22	530625.93	4388142.07		
K23	530600.28	4388169.58		
K24	530615.08	4388204		
K25	530636.15	4388203.37		
K26	530679.13	4388234.07		

Düzenlenme Tarihi
9.03.2023

UYGUNDUR




Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirme EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
 - Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,
- EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	GEDİZ-RES-124			
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YENİ FOÇA YOLU ÜZRL 2. KM SANAYİ CAD. BOZKÖY MEVKİİ NO:31 ALIAĞA İZMİR			
TESİS ADI	KOCAER RES			
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	31.01.2023			
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	İzmir		
	İLÇESİ	Aliağa		
	KÖY/MAHALLE	Bozköy		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	7000			
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	7000			
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	ALMAK			
1/25000 ölçekli pafta adı	K17C2			
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)			
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	23671.99			
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	495661.21	4287294.58	118	163
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	495637	4287384		
K2	495719	4287368		
K3	495750	4287305		
K4	495733	4287241		
K5	495685	4287205		
K6	495603	4287222		
K7	495571	4287284		
K8	495587	4287348		

Düzenlenme Tarihi
6.04.2023

UYGUNDUR

Erdiç AKGÜN
Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
 - Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,
- EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir."
- hükümünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		GEDİZ-RES-129		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		IPM ENDÜSTRİYEL MADENCİLİK A.Ş. ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:15/321 ÇINARLI MAHALLESİ KONAK İZMİR		
TESİS ADI		IPM RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		10.01.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	İzmir	
		İLÇESİ	Bergama	
		KÖY/MAHALLE	Maruflar	
LÜY Başvuru Türü		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		2500		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		2500		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BERGAMA		
1/25000 ölçekli pafta adı		J18D3		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		49790.98		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	517952.9	4319076.81	84	92
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	517942.04	4319233.87		
K2	518018.75	4319042.2		
K3	518070.94	4318870.1		
K4	518057.11	4318862.36		
K5	517878.2	4318762.22		
K6	517925.23	4319017.54		
K7	517887.35	4319108.87		
K8	517846.98	4319172.5		

Düzenlenme Tarihi

7.04.2023

UYGUNDUR


Erdiç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		GEDİZ-RES-125		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DENİZ EVLER MAHALLESİ ALAÇAM CAD. NO:42 D:1 ATA KUM SAMSUN		
TESİS ADI		ULUEN 1 RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		26.01.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Manisa	
		İLÇESİ	Yunusemre	
		KÖY/MAHALLE	Recepli	
LÜY Başvuru Türü		5-1-h		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		4200		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4200		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		MANİSA 380(MORSAN)		
1/25000 ölçekli pafta adı		K18B1		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		19417.05		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	531699.294	4310134.122	92	115
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	531669.03	4310215.3		
K2	531705.59	4310197.67		
K3	531721.14	4310190.45		
K4	531745.14	4310175.64		
K5	531817.17	4310135.34		
K6	531761.65	4310023.62		
K7	531729.87	4310031.68		
K8	531730.74	4310050.45		
K9	531720.37	4310065.8		
K10	531642.17	4310093.03		
K11	531625.21	4310104.28		

Düzenlenme Tarihi
7.04.2023



UYGUNDUR



Erdoğan AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		GEDİZ-RES-127		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DENİZEVLER MAHALLESİ ALAÇAM CADDESİ NO:42 D:1 ATATKUM SAMSUN		
TESİS ADI		ULUEN 3 RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		26.01.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Manisa	
		İLÇESİ	Yunusemre	
		KÖY/MAHALLE	Recepli	
LÜY Başvuru Türü		5-1-h		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		4200		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4200		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		MANİSA 380(MORSAN)		
1/25000 ölçekli pafta adı		K18B2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		17132.35		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	532622.272	4311249.395	92	115
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	532537.66	4311279.46		
K2	532668.41	4311329.7		
K3	532703.81	4311244.83		
K4	532675.15	4311214.6		
K5	532649.62	4311194.25		
K6	532643.45	4311193.75		
K7	532611.69	4311184.3		
K8	532582.59	4311155.24		
K9	532540.26	4311234.49		

Düzenlenme Tarihi
7.04.2023

Handwritten signature

UYGUNDUR

Handwritten signature

Erdinç AKGÜN
Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

V.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirme EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		TREDAS-RES-120		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		TUNA ALÜMİNYUM METAL KİMYA İNŞAAT SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş Veliköy OSB Sanayi Bulvarı No:98/A Çerkezköy / Tekirdağ 0 282 746 13 00 (0 542 814 07 56) elektrik@tunaaluminium.com		
TESİS ADI		TUNA RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		23.12.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Tekirdağ	
		İLÇESİ	Çerkezköy	
		KÖY/MAHALLE	Veliköy	
LÜY Başvuru Türü		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		2300		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		2300		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		Velimeşe TM		
1/25000 ölçekli pafta adı		F19C2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		7499.15		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	577534.16	4565283.58	98	82
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	577494.16	4565258.43		
K2	577485.82	4565318.64		
K3	577501.84	4565348.03		
K4	577591.02	4565301.1		
K5	577552	4565227.69		

Düzenlenme Tarihi

7.04.2023

UYGUNDUR

Erdiç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı Y.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on üç gün içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-413		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		IŞIKSOY TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. DEMİRTAŞ DUMLUPINAR OSB MAH. ALİ OSMAN SÖNMEZ CAD. NO:20 OSMANGAZI/BURSA		
TESİS ADI		IŞIKSOY RES 5		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		30.11.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Balya	
		KÖY/MAHALLE	Yarışalanı	
LÜY Başvuru Türü		5-1-h		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		1000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		800		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR2(KÖYLÜKÖY)		
1/25000 ölçekli pafta adı		I19B1		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		2709.56		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	567954.28	4421959.97	59	58
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	567954.28	4421990.02		
K2	567969.31	4421986		
K3	567980.31	4421975		
K4	567984.34	4421959.97		
K5	567980.31	4421944.94		
K6	567969.31	4421933.93		
K7	567954.28	4421929.91		
K8	567939.25	4421933.93		
K9	567928.25	4421944.94		
K10	567924.23	4421959.97		
K11	567928.25	4421974.99		
K12	567939.25	4421986		

Düzenlenme Tarihi
7.04.2023

UYGUNDUR



Erding AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı V.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirme EİGM tarafından uygun görülen başvurularda ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için, EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-412		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		IŞIKSOY TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. DEMİRTAŞ DUMLUPINAR OSB MAH. ALİ OSMAN SÖNMEZ CAD. NO:20 OSMANGAZI/BURSA		
TESİS ADI		IŞIKSOY RES 4		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		30.11.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Balya	
		KÖY/MAHALLE	Yarışalanı	
LÜY Başvuru Türü		5-1-h		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		1000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		800		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR2(KÖYLÜKÖY)		
1/25000 ölçekli pafta adı		I19B1		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		2709.15		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	568170.57	4422061.47	59	58
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	568170.57	4422091.53		
K2	568185.6	4422087.5		
K3	568196.6	4422076.5		
K4	568200.63	4422061.47		
K5	568196.6	4422046.44		
K6	568185.6	4422035.44		
K7	568170.57	4422031.41		
K8	568155.54	4422035.44		
K9	568144.54	4422046.44		
K10	568140.52	4422061.47		
K11	568144.54	4422076.5		
K12	568155.54	4422087.5		

Düzenlenme Tarihi

17.04.2023

UYGUNDUR

Erdiç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

V.

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-414		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		ÖZEL TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİC A.Ş. CUMHURİYET MAH. NAKİYE ELGÜN SK. N: 31 B ŞİŞLİ / İSTANBUL		
TESİS ADI		ÖZEL TEKSTİL RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.01.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Savaştepe	
		KÖY/MAHALLE	Minnetler	
LÜY Başvuru Türü		5-1-h		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		2940		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		2940		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR(SEKA)		
1/25000 ölçekli pafta adı		J19A1		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		46177.09		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	550092.15	4370229.73	110	150
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	550184.26	4370330.78		
K2	550210.47	4370278.2		
K3	550221.66	4370247.94		
K4	550234.51	4370205.65		
K5	550234.34	4370190.09		
K6	550223.64	4370142.29		
K7	550210.78	4370147.47		
K8	550194.41	4370152.74		
K9	550173.928	4370160.13		
K10	550150.897	4370167.061		
K11	550148.04	4370149.775		
K12	550145.717	4370134.337		
K13	550140.331	4370113.33		
K14	550134.934	4370099.463		
K15	550127.394	4370071.012		
K16	550122.95	4370056.427		
K17	550113.631	4370030.912		
K18	550083.349	4370037.231		
K19	550060.961	4370049.669		
K20	550038.987	4370077.447		
K21	550026.13	4370107.712		
K22	550011.732	4370161.764		
K23	550012.518	4370205.086		
K24	550011.599	4370241.51		
K25	550018.797	4370263.967		
K26	550028.771	4370289.437		
K27	550040.39	4370306.866		
K28	550051.043	4370317.519		
K29	550064.041	4370321.97		
K30	550083.001	4370323.277		
K31	550110.929	4370328.46		
K32	550121.344	4370335.529		
K33	550132.81	4370339.688		
K34	550143.927	4370340.601		
K35	550165.92	4370335.657		

Düzenlenme Tarihi
7.04.2023

UYGUNDUR



Erdinç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Y.

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkişim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkişim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulmaması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkişim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkişim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkişim izninin olumsuz olması veya teknik etkişim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	ULUDAĞ-RES-396	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALAŞARKÖY MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO:513/101 OSMANGAZİ/BURSA	
TESİS ADI	ORGANİZE RES	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	30.11.2022	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Çanakkale
	İLÇESİ	Bayramiç
	KÖY/MAHALLE	Köylü
LÜY Başvuru Türü	(5-1-h)	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	2000	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	2000	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	EZİNE	
1/25000 ölçekli pafta adı	I17A3	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	20542.42	

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	475750	4412782.072	85	82

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	475772.479	4412861.342
K2	475782.844	4412858.065
K3	475789.242	4412850.725
K4	475795.253	4412841.818
K5	475798.354	4412833.126
K6	475799.572	4412822.902
K7	475796.741	4412803.236
K8	475810.118	4412782.489
K9	475812.59	4412775.625
K10	475813.986	4412767.559
K11	475813.535	4412761.225
K12	475812.449	4412756.987
K13	475809.437	4412749.794
K14	475805.505	4412744.77
K15	475773.391	4412707.629
K16	475763.808	4412698.02
K17	475755.397	4412698.706
K18	475748.002	4412687.654
K19	475737.317	4412678.396
K20	475728.864	4412669.144
K21	475720.848	4412658.688
K22	475712.283	4412656.372
K23	475701.452	4412654.935
K24	475691.483	4412655.123
K25	475677.353	4412656.174
K26	475668.232	4412658
K27	475658.541	4412662.224
K28	475649.632	4412668.27
K29	475658.159	4412690.043

K30	475663.784	4412718.31
K31	475664.502	4412725.771
K32	475665.743	4412763.215
K33	475673.441	4412783.339
K34	475691.263	4412801.386
K35	475706.458	4412813.078
K36	475725.672	4412824.382
K37	475740.472	4412835.452
K38	475764.807	4412858.933

Düzenlenme Tarihi
6.04.2023

UYGUNDUR

Erdinç AKGÜN
Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı V.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.