

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		TREDAS-RES-121		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		CAYAK LASTİK VE PLASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. Velimeşe Mahallesi Gümüş Sokak No: 25/2 Ergene / TEKİRDAĞ 0543 446 9796		
TESİS ADI		CAYAK RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		19.01.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Tekirdağ	
		İLÇESİ	Ergene	
		KÖY/MAHALLE	Velimeşe	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		100		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		100		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		ÇORLU		
1/25000 ölçekli pafta adı		F19C1		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		6198.05		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	572577.06	4561700.19	35	20
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	572672.24	4561673.05		
K2	572634.69	4561634.89		
K3	572625.99	4561634.58		
K4	572554.83	4561697.37		
K5	572595.46	4561743.84		

Düzenlenme Tarihi
5.05.2023



UYGUNDUR


Erdiç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirme EİGM tarafından uygun görülen başvurularda ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	GEDİZ-RES-130	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	OBEL ÇİVATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EVKA-3 MAHALLESİ 119/7 SOKAK NO:12 BORNOVA İZMİR	
TESİS ADI	OBEL 1 RES	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	28.02.2023	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Manisa
	İLÇESİ	Yunusemre
	KÖY/MAHALLE	Recepil
LÜY Başvuru Türü	5-1-(h)	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	4200	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	4200	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	MANİSA 380(MORSAN)	
1/25000 ölçekli pafta adı	K18B1	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	19988,8	

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	530254,288	4310837,762	81	138

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	530185,164	4310913,654
K2	530203,354	4310910,429
K3	530224,675	4310907,309
K4	530236,305	4310907,457
K5	530249,454	4310909,803
K6	530287,285	4310901,4
K7	530307,967	4310891,105
K8	530321,064	4310887,753
K9	530324,837	4310883,948
K10	530329,089	4310864,235
K11	530330,29	4310849,983
K12	530330,574	4310844,424
K13	530327,58	4310826,925
K14	530320,89	4310809,712
K15	530313,953	4310793,669
K16	530305,214	4310778,289
K17	530303,336	4310775,08
K18	530300,192	4310770,952
K19	530290,479	4310761,771
K20	530286,44	4310758,716
K21	530277,702	4310747,445
K22	530271,608	4310744,126
K23	530268,964	4310742,403
K24	530260,82	4310737,82
K25	530164,015	4310826,647
K26	530170,075	4310838,645
K27	530172,316	4310854,484
K28	530172,557	4310868,318
K29	530174,008	4310878,272
K30	530177,963	4310889,795
K31	530182,511	4310902,278

UYGUNDUR

Erdoğan AKGÜN
Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkişim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkişim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkişim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkişim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkişim izninin olumsuz olması veya teknik etkişim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI	GEDİZ-RES-120			
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	ABY PLASTİK AMBALAJ VE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 93118 NOLU CAD. NO:6 BAŞPINAR GAZİANTEP			
TESİS ADI	ABY 2 RES			
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	30.12.2022			
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Manisa		
	İLÇESİ	Yunusemre		
	KÖY/MAHALLE	Durasıllı		
LÜY Başvuru Türü	5 -1 - (h)			
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	6000			
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	6000			
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	MANİSA 380(MORSAN)			
1/25000 ölçekli pafta adı	K18A3			
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)			
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	28849,56			
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	515436,775	4294043,305	112	175
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	515382,503	4294128,839		
K2	515514,629	4294137,647		
K3	515534,448	4293978,362		
K4	515419,557	4293940,7		
K5	515364,737	4293983,228		
K6	515343,664	4294038,833		
K7	515352,331	4294076,281		

Düzenlenme Tarihi
8.05.2023
3836

UYGUNDUR

Erdoğan AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı V.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		GEDİZ-RES-135		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		MERKOTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EVKA-3 MAHALLESİ 119/7 SOKAK NO:12 BORNOVA İZMİR		
TESİS ADI		MERKOTEKS RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		28.02.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Manisa	
		İLÇESİ	Soma	
		KÖY/MAHALLE	Vakıflı	
LÜY Başvuru Türü		5-1-h		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		2300		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		2300		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		SOMA SANTR. B		
1/25000 ölçekli pafta adı		J19A4		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		18464.93		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	543496.021	4351332.56	80	90
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	543578.619	4351236.299		
K2	543574.401	4351273.108		
K3	543576.941	4351303.772		
K4	543549.825	4351332.736		
K5	543524.367	4351375.611		
K6	543497.92	4351409.82		
K7	543474.016	4351397.835		
K8	543454.498	4351389.37		
K9	543440.972	4351357.678		
K10	543439.388	4351322.82		
K11	543463.965	4351274.808		
K12	543495.218	4351285.932		
K13	543504.535	4351249.927		
K14	543479.685	4351212.156		
K15	543453.994	4351186.426		
K16	543456.617	4351174.603		
K17	543505.746	4351189.852		
K18	543539.959	4351215.439		

Düzenlenme Tarihi
8.05.2023



UYGUNDUR



Erdiç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı V.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TÜBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,


b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-409		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		IŞIKSOY TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. ADRES EHLİBEYT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. NO:114/F1 ÇANKAYA/ANKARA TEL: 0 533 721 16 13		
TESİS ADI		IŞIKSOY RES 1		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		24.02.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Savaştepe	
		KÖY/MAHALLE	Ardıçlı	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		4800		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4800		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR(SEKA)		
1/25000 ölçekli pafta adı		J19A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		14049.32		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	559082.24	4366529.91	110	133
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	559090.32	4366596.99		
K2	559112.77	4366590.18		
K3	559131.54	4366576.1		
K4	559144.37	4366556.45		
K5	559149.7	4366533.6		
K6	559146.89	4366510.31		
K7	559136.29	4366489.37		
K8	559119.16	4366473.33		
K9	559097.59	4366464.11		
K10	559074.16	4366462.83		
K11	559051.7	4366469.64		
K12	559032.93	4366483.72		
K13	559020.1	4366503.37		
K14	559014.77	4366526.22		
K15	559017.58	4366549.52		
K16	559028.18	4366570.45		
K17	559045.31	4366586.49		
K18	559066.89	4366595.71		

Düzenlenme Tarihi

8.05.2023



UYGUNDUR



Erdinç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

V.

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TÜBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-415		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		ARINÇ HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ TEKSTİL GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AHMETVEFİKPAŞA MAH. ÇAKIR SK. N: 8/1 KESTEL / BURSA		
TESİS ADI		ARINÇ 2 RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.01.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Balya	
		KÖY/MAHALLE	Habipler	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		1000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		999		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		ÇAN		
1/25000 ölçekli pafta adı		I19D1		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		3000.27		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	543628.13	4394824.3	59	58
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	543641.18	4394855.68		
K2	543661.83	4394828.69		
K3	543648.79	4394797.31		
K4	543615.09	4394792.91		
K5	543594.43	4394819.9		
K6	543607.47	4394851.29		

Düzenlenme Tarihi
8.05.2023

UYGUNDUR

Erdiç AKŞİİN
Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı V.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-416		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		ARINÇ HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ TEKSTİL GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AHMETVEFİKPAŞA MAH. ÇAKIR SK. N: 8/1 KESTEL / BURSA		
TESİS ADI		ARINÇ 1 RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.01.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Balya	
		KÖY/MAHALLE	Habipler	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		1000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		999		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		ÇAN		
1/25000 ölçekli pafta adı		I19D1		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		3000.01		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	543455.09	4394722.9	59	58
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	543453.41	4394756.85		
K2	543483.65	4394741.34		
K3	543485.33	4394707.39		
K4	543456.78	4394688.96		
K5	543426.54	4394704.47		
K6	543424.86	4394738.42		

Düzenlenme Tarihi

8.05.2023

UYGUNDUR

Erdinç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı V.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurularda ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-417		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		ALUÇLAR MOBEL ÇEYİZ VE TEKSTİL PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALE MAH. YEŞİLYURT CAD. N: 15 KESTEL / BURSA		
TESİS ADI		ALUÇLAR 2 RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.01.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Balya	
		KÖY/MAHALLE	Göktepe	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		3600		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		3300		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		ÇAN		
1/25000 ölçekli pafta adı		I19D1		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		11149.07		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	545062.89	4394658.02	91	117
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	545076.06	4394717.55		
K2	545104.06	4394702.99		
K3	545121.03	4394676.38		
K4	545122.42	4394644.85		
K5	545107.86	4394616.85		
K6	545081.25	4394599.88		
K7	545049.72	4394598.49		
K8	545021.73	4394613.05		
K9	545004.76	4394639.66		
K10	545003.37	4394671.19		
K11	545017.93	4394699.19		
K12	545044.54	4394716.16		

Düzenlenme Tarihi
8.05.2023

Handwritten signature

UYGUNDUR

Handwritten signature
Erdoğan AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı V.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü


Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TÜBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,
EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-418		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		BURKAY UĞUR KAUÇUK KİMYA VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. BARAKFAKİH MAH. 7.CAD. NO:2/2 KESTEL/BURSA		
TESİS ADI		BURKAY 1 RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.01.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Balya	
		KÖY/MAHALLE	Bengiler	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		4800		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4800		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR1		
1/25000 ölçekli pafta adı		I18C2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		19464.48		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	538841.05	4398800.38	110	150
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	538853.87	4398886		
K2	538921.6	4398832.09		
K3	538908.79	4398746.48		
K4	538828.24	4398714.77		
K5	538760.51	4398768.68		
K6	538773.32	4398854.29		

Düzenlenme Tarihi
8.05.2023



UYGUNDUR



Erdinç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı V.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-393		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		IŞIKSOY TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. DEMİRTAŞ DÜMLUPINAR OSB MAH. ALİ OSMAN SÖNMEZ CAD. NO:20 OSMANGAZİ/BURSA		
TESİS ADI		IŞIKSOY RES 6		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		30.11.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Balya	
		KÖY/MAHALLE	Yarışalanı	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		1000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		800		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR2(KÖYLÜKÖY)		
1/25000 ölçekli pafta adı		I19B1		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		2722.78		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	568072.03	4421782.64	59	58
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	568072.03	4421812.7		
K2	568087.06	4421808.68		
K3	568098.07	4421797.67		
K4	568102.09	4421782.64		
K5	568098.07	4421767.62		
K6	568087.06	4421756.61		
K7	568072.03	4421752.59		
K8	568057.01	4421756.61		
K9	568046	4421767.62		
K10	568041.098	4421782.64		
K11	568046	4421797.67		
K12	568057.01	4421808.68		

Düzenlenme Tarihi
5.05.2023

M. E.

UYGUNDUR

E. Akgün
Erdiñ AĞÜN
Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	GEDİZ-RES-133	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	EDİP ULUSLARARASI GAYRİMENKUL VE TURİZM A.Ş. EVKA-3 MAHALLESİ 119/7 SOKAK NO:12 BORNOVA İZMİR	
TESİS ADI	EDİP 2 RES	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	28.02.2023	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Manisa
	İLÇESİ	Kırkağaç
	KÖY/MAHALLE	Dualar
LÜY Başvuru Türü	(5-1-h)	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	3440	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	3440	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	SOMA SANTR. B	
1/25000 ölçekli pafta adı	J19C2	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	31270.89	

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	580553.446	4341406.775	81	138

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	580514.59	4341492.596
K2	580523.167	4341489.797
K3	580549.338	4341476.752
K4	580554.606	4341488.598
K5	580589.143	4341477.162
K6	580618.213	4341467.285
K7	580632.258	4341461.477
K8	580642.934	4341456.399
K9	580650.821	4341451.63
K10	580653.77	4341450.781
K11	580651.901	4341458.638
K12	580647.623	4341470.234
K13	580639.965	4341490.957
K14	580665.016	4341485.049
K15	580683.38	4341481.88
K16	580692.527	4341478.051
K17	580706.392	4341475.822
K18	580713.879	4341474.342
K19	580719.107	4341471.893
K20	580727.744	4341465.095
K21	580731.912	4341457.418
K22	580732.602	4341451.92
K23	580731.403	4341443.463
K24	580726.774	4341438.245
K25	580721.096	4341435.046
K26	580710.52	4341434.586
K27	580700.264	4341435.516
K28	580694.676	4341434.456
K29	580690.147	4341432.927
K30	580686.029	4341427.929
K31	580684.359	4341423.94
K32	580684.289	4341419.012
K33	580681.83	4341409.625
K34	580675.752	4341397.52
K35	580666.565	4341382.015
K36	580651.791	4341365.901

K37	580639.875	4341355.385
K38	580620.642	4341361.843
K39	580614.254	4341362.243
K40	580606.327	4341360.373
K41	580602.668	4341358.314
K42	580598.08	4341352.386
K43	580593.351	4341344.399
K44	580589.023	4341335.552
K45	580588.223	4341328.825
K46	580590.023	4341323.366
K47	580609.735	4341316.219
K48	580597.68	4341272.615
K49	580577.587	4341287.089
K50	580568.93	4341290.548
K51	580548.827	4341297.606
K52	580524.336	4341305.523
K53	580516.749	4341312.111
K54	580512.84	4341317.809
K55	580507.602	4341331.434
K56	580504.183	4341338.941
K57	580500.744	4341344.509
K58	580497.276	4341349.288
K59	580487.909	4341353.436
K60	580473.164	4341356.405
K61	580454.701	4341361.154

Düzenlenme Tarihi
8.05.2023

UYGUNDUR

Ercan AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı V.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TÜBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU		
BAŞVURU NUMARASI	GEDİZ-RES-132	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	EDİP ULUSLARARASI GAYRİMENKUL VE TURİZM A.Ş. EVKA-3 MAHALLESİ 119/7 SOKAK NO:12 BORNOVA İZMİR	
TESİS ADI	EDİP 1 RES	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	28.02.2023	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Manisa
	İLÇESİ	Kırkağaç
	KÖY/MAHALLE	Dualar
LÜY Başvuru Türü	(5-1-h)	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	5560	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	5560	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	SOMA SANTR. B	
1/25000 ölçekli pafta adı	J19C2	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	

TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	579580.518	4341457.249	99	160

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI		
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	579423.289	4341569.484
K2	579440.863	4341569.424
K3	579460.626	4341569.214
K4	579497.893	4341567.574
K5	579519.155	4341563.405
K6	579543.697	4341556.158
K7	579572.006	4341547.821
K8	579596.618	4341541.863
K9	579615.221	4341538.034
K10	579640.992	4341534.275
K11	579655.896	4341532.296
K12	579668.142	4341532.496
K13	579682.697	4341534.465
K14	579674.04	4341513.213
K15	579669.701	4341502.956
K16	579666.912	4341490.141
K17	579665.713	4341481.874
K18	579664.753	4341465.24
K19	579664.843	4341448.176
K20	579667.002	4341425.424
K21	579666.342	4341405.651
K22	579663.873	4341385.448
K23	579661.814	4341370.803
K24	579658.855	4341360.947
K25	579652.697	4341348.132
K26	579637.772	4341321.691
K27	579628.255	4341307.506
K28	579614.64	4341288.133
K29	579605.523	4341277.427
K30	579599.885	4341286.874
K31	579589.909	4341301.918
K32	579587.45	4341307.726
K33	579579.813	4341317.303
K34	579576.344	4341323.571

6

K35	579572.635	4341326.929
K36	579562.589	4341339.225
K37	579547.694	4341358.738
K38	579529.811	4341372.483
K39	579520.254	4341381.55
K40	579515.006	4341388.678
K41	579508.628	4341399.164
K42	579501.791	4341413.799
K43	579494.444	4341432.832
K44	579481.508	4341454.314
K45	579463.825	4341480.795
K46	579449.22	4341499.668
K47	579437.244	4341520.591
K48	579430.027	4341535.846
K49	579426.818	4341549.221

Düzenlenme Tarihi

8.05.2023

UYGUNDUR

Erdoğan AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı V.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		GEDİZ-RES-134		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DENİZ EVLER MAHALLESİ ALAÇAM CAD. NO:42 D:1 ATAKUM SAMSUN		
TESİS ADI		ULUEN - RES 5		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		28.02.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	İzmir	
		İLÇESİ	Kınık	
		KÖY/MAHALLE	Örtülü	
LÜY Başvuru Türü		5-1-h		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		5560		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		5560		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BERGAMA		
1/25000 ölçekli pafta adı		K18B2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		35801.93		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	532717.0215	4312003.828	99	160
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	532767.108	4312101.381		
K2	532775.538	4312087.622		
K3	532796.653	4312056.447		
K4	532814.409	4311966.385		
K5	532817.426	4311939.317		
K6	532795.39	4311912.207		
K7	532774.3	4311878.296		
K8	532765.663	4311876.292		
K9	532631.404	4311957.151		
K10	532566.386	4312016.073		
K11	532578.56	4312040.096		
K12	532577.738	4312052.681		
K13	532589.781	4312064.293		
K14	532603.232	4312079.704		
K15	532634.995	4312082.71		
K16	532661.188	4312085.339		
K17	532685.102	4312085.621		

Düzenlenme Tarihi
8.05.2023

[Signature]

UYGUNDUR

[Signature]
Erdoğan AKOĞLU

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı V.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU		
BAŞVURU NUMARASI	GEDİZ-RES-131	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	OBEL ÇİVATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EVKA-3 MAHALLESİ 119/7 SOKAK NO:12 BORNOVA İZMİR	
TESİS ADI	OBEL 2 RES	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	28.02.2023	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	İzmir
	İLÇESİ	Kınık
	KÖY/MAHALLE	Örtülü
LÜY Başvuru Türü	(5-1-h)	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	4200	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	4200	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	BERGAMA	
1/25000 ölçekli pafta adı	K18B1	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	

TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	529123.429	4311889.635	81	138

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI		
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	529123.5456	4312043.007
K2	529131.6743	4312033.12
K3	529143.8334	4312022.028
K4	529157.5439	4312011.253
K5	529166.6462	4311998.857
K6	529156.9579	4311977.854
K7	529170.0406	4311949.155
K8	529186.0291	4311930.746
K9	529191.7877	4311915.728
K10	529205.4581	4311885.121
K11	529198.9775	4311857.881
K12	529178.1786	4311831.573
K13	529149.2379	4311794.84
K14	529133.335	4311771.773
K15	529033.3269	4311631.154
K16	529006.2774	4311606.348
K17	529001.5092	4311586.414
K18	528899.0541	4311624.532
K19	528904.2821	4311640.077
K20	528911.4074	4311657.806
K21	528919.4243	4311675.546
K22	528945.094	4311656.439
K23	528963.5087	4311647.061
K24	528982.4001	4311639.187
K25	528990.0781	4311651.579
K26	528993.189	4311671.203
K27	529009.6566	4311695.617
K28	529017.2268	4311718.487
K29	529020.4317	4311745.238
K30	529029.7482	4311772.883
K31	529041.4807	4311800.07
K32	529050.9121	4311825.104
K33	529063.1464	4311850.23

K34	529044.6458	4311859.22
K35	529037.7595	4311862.727
K36	529024.9466	4311864.372
K37	529025.4825	4311885.246
K38	529031.2274	4311901.608
K39	529044.2603	4311923.407
K40	529057.0504	4311950.004
K41	529065.2613	4311973.257
K42	529069.9695	4311981.674
K43	529088.7552	4312004.302

Düzenlenme Tarihi

8.05.2023

UYGUNDUR


Erdinç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı V.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.