

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-405		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		HİSAR ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. HİSAR ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		
TESİS ADI		SANAYİ		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		12.12.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Çanakkale	
		İLÇESİ	Lapseki	
		KÖY/MAHALLE	Kocabaşlar	
LÜY Başvuru Türü		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4200		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		ÇANAKKALE1		
1/25000 ölçekli pafta adı		H17B4		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		23372.6		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	482897.629	4459817.118	111	138.25
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	482840.629	4459863.796		
K2	482848.27	4459880.969		
K3	482896.849	4459921.499		
K4	482937.53	4459925.702		
K5	482977.339	4459850.668		
K6	482968.719	4459847.965		
K7	482968.602	4459806.293		
K8	482988.25	4459799.661		
K9	482981.705	4459729.599		
K10	482935.972	4459749.759		
K11	482893.958	4459739.617		
K12	482861.191	4459747.993		
K13	482817.081	4459802.344		
K14	482798.714	4459810.266		
K15	482810.787	4459838.256		
K16	482830.619	4459841.283		

Düzenlenme Tarihi
3.03.2023

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TÜBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		BOĞAZİÇİ-RES-75		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. Depolama-I Daire Başkanlığı-Silivri İşletme Müdürlüğü SİLİVRİ İLÇESİ, ALİPAŞA MAHALLESİ, TEM KINALI GİŞELER YANI, 8274 ADA, 300 PARSEL		
TESİS ADI		BOTAŞ Silivri RES-2		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		22.11.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	İstanbul	
		İLÇESİ	Silivri	
		KÖY/MAHALLE	Alipaşa	
LÜY Başvuru Türü		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		4200		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4200		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		SİLİVRİ		
1/25000 ölçekli pafta adı		F20D3		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		16784.21		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	599559.343	4552046.31	111	138.25
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	599541.2	4552118.836		
K2	599579.93	4552118.494		
K3	599613.301	4552098.834		
K4	599632.371	4552065.122		
K5	599632.03	4552026.391		
K6	599612.369	4551993.02		
K7	599578.657	4551973.951		
K8	599539.926	4551974.292		
K9	599506.556	4551993.953		
K10	599487.486	4552027.665		
K11	599487.827	4552066.395		
K12	599507.488	4552099.766		

Düzenlenme Tarihi
3.03.2023

UYGUNDUR

(Signature)

Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurularda ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI	ULUDAĞ-RES-403			
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	AYPLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. MİNARELİÇAVUŞ OSB MAHALLESİ SÖĞÜT CAD. NO:9 NİLÜFER/BURSA			
TESİS ADI	AYPLAS RES			
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	30.12.2022			
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Balıkesir		
	İLÇESİ	Altıeylül		
	KÖY/MAHALLE	Gökçeören		
LÜY Başvuru Türü	(5-1-h)			
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	2300			
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	2300			
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	BALIKESİR2(KÖYLÜKÖY)			
1/25000 ölçekli pafta adı	I20A4			
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)			
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	10944.37			
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	595107.44	4403713.73	84	82
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	595127.88	4403772.49		
K2	595163.44	4403740.83		
K3	595166.2	4403693.29		
K4	595134.54	4403657.73		
K5	595087	4403654.97		
K6	595051.43	4403686.63		
K7	595048.67	4403734.17		
K8	595080.34	4403769.73		

Düzenlenme Tarihi
3.03.2023

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirme EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-404		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		KULA YAĞ VE EMEK YEM SANAYİ TİCARET A.Ş GÜMÜŞÇEŞME MAH. KEPSUT CADDESİ NO:173 ALTIEYLÜL/BALIKESİR		
TESİS ADI		KARAKAYA RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		23.12.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Balıkesir		
	İLÇESİ	Altıeylül		
	KÖY/MAHALLE	Karakaya		
LÜY BAŞVURU TÜRÜ		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		4200		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4200		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR2(KÖYLÜKÖY)		
1/25000 ölçekli pafta adı		I20D1		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		172514.65		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	587259.996	4399250.002	111	138.25
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	587123.54	4399603.44		
K2	587204.83	4399591.92		
K3	587237.56	4399588.42		
K4	587255.8	4399581.55		
K5	587307.44	4399559.86		
K6	587335.73	4399547.05		
K7	587361.13	4399535.08		
K8	587422.47	4399505.75		
K9	587434.86	4399502.03		
K10	587445.19	4399499.55		
K11	587463.36	4399489.64		
K12	587478.85	4399479.73		
K13	587499.92	4399460.73		
K14	587513.96	4399446.68		
K15	587530.9	4399435.32		
K16	587522.22	4399416.74		
K17	587517.17	4399407.74		
K18	587499.29	4399382.32		
K19	587479.78	4399351.98		
K20	587465.7	4399331.38		
K21	587451.98	4399307.75		
K22	587441.81	4399290.25		
K23	587421.87	4399269.5		
K24	587396.84	4399239.39		
K25	587376.09	4399213.55		
K26	587365.92	4399193.61		
K27	587351.88	4399164.11		
K28	587336.62	4399143.76		
K29	587292.87	4399092.89		
K30	587271.71	4399057.09		
K31	587248.52	4399017.82		
K32	587230.05	4398987.15		

K33	587214.94	4398972.24
K34	587174.59	4398950.24
K35	587141.77	4398922.66
K36	587124.06	4398951.78
K37	587105.04	4398977.19
K38	587084.69	4399003.48
K39	587073.4	4399025.17
K40	587064.64	4399051.61
K41	587049.63	4399083.99
K42	587026.31	4399075.23
K43	587020.67	4399089.19
K44	586999.72	4399120.53
K45	586988.63	4399137.53
K46	586980.64	4399146.48
K47	586977.98	4399147.34
K48	586969.42	4399150
K49	586968.37	4399187.88
K50	587008.58	4399188.92
K51	587026.71	4399178.55
K52	587035.78	4399179.13
K53	587045.96	4399185.95
K54	587074.05	4399213.15
K55	587095.18	4399228.44
K56	587106.75	4399231.79
K57	587131.08	4399232.66
K58	587148.44	4399237.25
K59	587161.03	4399246.98
K60	587182.75	4399276.71
K61	587198.67	4399308.9
K62	587183.69	4399314.85
K63	587170.94	4399323.38
K64	587153.3	4399346.85
K65	587138.02	4399365.5
K66	587122.09	4399385.19
K67	587112.88	4399389.68
K68	587092.19	4399390.72
K69	587088.5	4399404.38
K70	587088.5	4399436.68
K71	587112.54	4399428.26
K72	587130.11	4399425.53
K73	587152.14	4399426.44
K74	587168.53	4399431.67
K75	587186.2	4399437.31
K76	587202.59	4399453.07
K77	587218.82	4399462.59
K78	587232.56	4399475.7
K79	587217.73	4399478.98
K80	587208.68	4399481.63
K81	587183.55	4399504.42
K82	587153.74	4399522.21
K83	587134.7	4399535.48
K84	587113	4399542.82
K85	587120.59	4399582

Düzenlenme Tarihi
6.03.2023

UYGUNDUR

GAUSKAN

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.



RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI	GEDİZ-RES-116			
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	ŞENOVA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAHALLESİ ESKİ EDİRNE CADDESİ NO:1232/5 ARNAVUTKÖY İSTANBUL			
TESİS ADI	ŞENOVA RES			
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	30.11.2022			
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Manisa		
	İLÇESİ	Yunusemre		
	KÖY/MAHALLE	Seyitli		
LÜY Başvuru Türü	(5-1-h)			
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	5000			
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	5000			
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	MANİSA 380(MORSAN)			
1/25000 ölçekli pafta adı	K18A3			
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)			
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	26823.94			
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	519015.166	4295646.445	120	160
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	519052	4295740.715		
K2	519073.789	4295713.158		
K3	519104.598	4295643.309		
K4	519124.884	4295593.278		
K5	519070.102	4295558.403		
K6	519071.899	4295547.974		
K7	518983.888	4295569.824		
K8	518933.596	4295583.74		
K9	518935.228	4295622.348		
K10	518934.691	4295651.768		
K11	518933.116	4295680.45		
K12	518931.293	4295716.966		

Düzenlenme Tarihi
3.03.2023

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		GEDİZ-RES-113		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		ÜNTEKS BOYA BASKI ARPE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ESKİ HABİPLER MAHALLESİ ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. NO:987/A SULTANGAZİ İSTANBUL		
TESİS ADI		AMED RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		30.11.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Manisa	
		İLÇESİ	Yunusemre	
		KÖY/MAHALLE	Sarıahmetli	
LÜY BAŞVURU TÜRÜ		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		5000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		5000		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		MANİSA 380(MORSAN)		
1/25000 ölçekli pafta adı		K18A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		29258.1		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	521152.903	4306163.564	120	160
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	521157.929	4306267.402		
K2	521222.342	4306211.426		
K3	521239.226	4306160.759		
K4	521198.431	4306050.279		
K5	521030.329	4306080.297		
K6	521070.76	4306193.875		
K7	521101.201	4306227.09		

Düzenleme Tarihi
3.03.2023

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	ULUDAĞ-RES-377	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	COPA ISI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİNARELİÇAVUŞ OSB MAH. CEVİZ CAD. NO:21 NİLÜFER/BURSA	
TESİS ADI	BESLER 1 RES	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	30.09.2022	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Balıkesir
	İLÇESİ	Savaştepe
	KÖY/MAHALLE	Tavşancık
LÜY Başvuru Türü	(5-1-h)	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	7000	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	7000.99	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	BALIKESİR(SEKA)	
1/25000 ölçekli pafta adı	J19A2	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	39725.54	

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	560774.93	4363260.12	118	163

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	560892.6	4363276.99
K2	560875.43	4363253.16
K3	560866.21	4363229.84
K4	560865.01	4363199.8
K5	560861.55	4363180.41
K6	560850.91	4363176.24
K7	560840.84	4363175.76
K8	560826.05	4363165.73
K9	560849.47	4363152.77
K10	560863.84	4363146.18
K11	560907.59	4363133.81
K12	560896.39	4363104.99
K13	560892.55	4363093.06
K14	560888.9	4363080.56
K15	560883.71	4363084.78
K16	560877.63	4363086.9
K17	560857.68	4363086.76
K18	560847.16	4363088.27
K19	560836.25	4363091.79
K20	560819.74	4363101.27
K21	560810.63	4363108.75
K22	560797.27	4363117.24
K23	560782.49	4363125.64
K24	560771.43	4363132.6
K25	560764.25	4363138.45
K26	560746.73	4363157.8
K27	560718.54	4363188.32
K28	560709.69	4363199.59
K29	560704	4363207.83
K30	560697.82	4363221.04
K31	560686.78	4363266.28
K32	560681.42	4363281.46

K33	560669.43	4363292.25
K34	560668.85	4363308.17
K35	560669.21	4363336.41
K36	560672.52	4363348.06
K37	560681.15	4363356.53
K38	560694.92	4363356.32
K39	560728.95	4363359.19
K40	560753.4	4363360.99
K41	560763.75	4363359.1
K42	560789.38	4363358.24
K43	560804.32	4363360.59
K44	560806.03	4363352.27
K45	560817.43	4363344.84
K46	560831.58	4363326.7
K47	560842.31	4363311.49
K48	560859.61	4363297.39
K49	560874.39	4363286.99

Düzenlenme Tarihi
3.03.2023

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-385		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		TOKGÖZ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CİRGALAN MAH. ENGİR GÖLÜ KÜME EVLER NO:255 KOCASINAN/KAYSERİ		
TESİS ADI		TOKGÖZ RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.10.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Savaştepe	
		KÖY/MAHALLE	Söğütlügöze	
LÜY Başvuru Türü		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		2400		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		2400		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR(SEKA)		
1/25000 ölçekli pafta adı		J19B1		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		12477.89		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	566121.8	4363091.76	91	117
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	566128.41	4363160.76		
K2	566184.86	4363120.55		
K3	566178.26	4363051.55		
K4	566115.21	4363022.77		
K5	566058.75	4363062.98		
K6	566065.36	4363131.98		

Düzenlenme Tarihi
3.03.2023

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-409		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		IŞIKSOY TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. ADRES EHLİBEYT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. NO:114/F1 ÇANKAYA/ANKARA TEL: 0 533 721 16 13		
TESİS ADI		IŞIKSOY RES 1		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		24.02.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Savaştepe	
		KÖY/MAHALLE	Ardıçlı	
LÜY Başvuru Türü		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		4800		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4800		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR(SEKA)		
1/25000 ölçekli pafta adı		J19A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		14049.32		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	559082.24	4366529.91	66.5	133
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	559090.32	4366596.99		
K2	559112.77	4366590.18		
K3	559131.54	4366576.1		
K4	559144.37	4366556.45		
K5	559149.7	4366533.6		
K6	559146.89	4366510.31		
K7	559136.29	4366489.37		
K8	559119.16	4366473.33		
K9	559097.59	4366464.11		
K10	559074.16	4366462.83		
K11	559051.7	4366469.64		
K12	559032.93	4366483.72		
K13	559020.1	4366503.37		
K14	559014.77	4366526.22		
K15	559017.58	4366549.52		
K16	559028.18	4366570.45		
K17	559045.31	4366586.49		
K18	559066.89	4366595.71		

Düzenlenme Tarihi
3.03.2023

UYGUNDUR

ÇALIŞKAN

Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirilmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkişim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkişim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkişim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,
EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkişim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkişim izninin olumsuz olması veya teknik etkişim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-407		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		HASTEKNİK MAKİNE MODEL DÖKÜM METAL SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ BAŞKENT OSB 1.CADDE NO:15 MAKİKÖY-SİNCAN / ANKARA /TÜRKİYE		
TESİS ADI		HST RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		13.02.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Savaştepe	
		KÖY/MAHALLE	Deveören	
LÜY Başvuru Türü		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		2000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		2000		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR(SEKA)		
1/25000 ölçekli pafta adı		J19A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		5148.62		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	561623.55	4366280.97	80	80
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	561631.06	4366321.72		
K2	561650.43	4366312.5		
K3	561662.59	4366294.84		
K4	561664.3	4366273.46		
K5	561655.09	4366254.09		
K6	561637.42	4366241.93		
K7	561616.04	4366240.22		
K8	561596.68	4366249.43		
K9	561584.51	4366267.1		
K10	561582.8	4366288.48		
K11	561592.02	4366307.84		
K12	561609.68	4366320.01		

Düzenlenme Tarihi

6.03.2023

ti

UYGUNDUR

CAVUSKAN

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		KAYSERİ-RES-7		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		SAMSUN MAKİNA SAN.A.Ş 100.Yıl Mah. Fethiye Sokak No:1 (06700) Çankaya- ANKARA		
TESİS ADI		SMS RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.10.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Kayseri	
		İLÇESİ	Yahyalı	
		KÖY/MAHALLE	Karaköy	
LÜY BAŞVURU TÜRÜ		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		4800		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4800		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		ÇAMLICA I		
1/25000 ölçekli pafta adı		L35D4		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 36 Central Meridian 33 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		19251.65		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	723715.411	4211191.558	110	150
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	723658.136	4211248.502		
K2	723643.408	4211226.422		
K3	723635.471	4211188.452		
K4	723645.89	4211151.975		
K5	723673.441	4211123.451		
K6	723715.915	4211111.56		
K7	723755.385	4211122.261		
K8	723785.614	4211153.197		
K9	723795.383	4211193.689		
K10	723783.789	4211233.085		
K11	723753.228	4211262.055		
K12	723713.288	4211271.53		
K13	723671.932	4211258.711		

Düzenlenme Tarihi
3.03.2023

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
- Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		GEDİZ-RES-100		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		TPI KOMPOZİT KANAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1476 SOKAK NO:2 K:10 D:26 AKSOY RESİDENCE ALSANCAK KONAK / İZMİR		
TESİS ADI		DAMLA 10 RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		26.05.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Manisa	
		İLÇESİ	Yunusemre	
		KÖY/MAHALLE	Sarıahmetli	
LÜY Başvuru Türü		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		5900		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		5900		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		MANİSA 380(MORSAN)		
1/25000 ölçekli pafta adı		K18A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		44335.42		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	521396	4305395	104.5	149
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	521273.31	4305477.35		
K2	521295.06	4305466.16		
K3	521309.72	4305466.79		
K4	521317.68	4305471.59		
K5	521328.8	4305484.48		
K6	521334.24	4305486.63		
K7	521355.97	4305514.05		
K8	521370.82	4305529.1		
K9	521376.35	4305532.37		
K10	521382.53	4305540.17		
K11	521390.77	4305548.99		
K12	521392.89	4305552.79		
K13	521469.88	4305462.68		
K14	521495.18	4305473.22		
K15	521500.66	4305456.15		
K16	521509.37	4305434.29		
K17	521517.91	4305415.6		
K18	521509.98	4305401.23		
K19	521484.57	4305362.65		
K20	521480.27	4305352.43		
K21	521479.88	4305347.77		
K22	521473.74	4305338.04		
K23	521470.86	4305327.07		
K24	521477.39	4305310.32		
K25	521478.41	4305303.71		
K26	521478.17	4305283.95		
K27	521472.18	4305275		
K28	521466.74	4305271.5		
K29	521459.5	4305271.58		
K30	521445.19	4305272.05		
K31	521420.44	4305280.78		
K32	521402.23	4305285.44		
K33	521392.8	4305288.43		
K34	521382	4305287.77		
K35	521375.81	4305287.31		
K36	521375.25	4305281.52		
K37	521365.08	4305282.55		
K38	521367.32	4305294.69		
K39	521362.75	4305297.95		

K40	521352.38	4305297.77
K41	521339.41	4305304.67
K42	521333.65	4305301.12
K43	521329.19	4305310.04
K44	521322.46	4305318.3
K45	521305.71	4305332.27
K46	521277.92	4305356.19
K47	521269.49	4305371.03
K48	521267	4305399.26
K49	521265.52	4305412.69
K50	521264.78	4305430.27
K51	521266.36	4305448.49

Düzenlenme Tarihi
17.03.2023

UYGUNDUR



Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		TEİAŞ-RES-21		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Girne Mahallesi, Nehir Sokak, No:1-3/33 Maltepe, 34852 İstanbul		
TESİS ADI		BALYA RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		21.12.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Balya	
		KÖY/MAHALLE	Koca Cami	
LÜY Başvuru Türü		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		5900		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		5900		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		Kurşun Çinko Madeni TM		
1/25000 ölçekli pafta adı		I19A4		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		42123.29		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	549833	4403211	105	149.1
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	549812.84	4403342.564		
K2	549818.355	4403341.799		
K3	549829.122	4403336.358		
K4	549850.119	4403320.997		
K5	549863.194	4403305.686		
K6	549885.163	4403271.336		
K7	549909.368	4403237.703		
K8	549929.298	4403213.791		
K9	549936.256	4403206.861		
K10	549960.511	4403198.016		
K11	549993.283	4403184.614		
K12	549997.606	4403178.634		
K13	549998.263	4403172.047		
K14	549991.312	4403152.671		
K15	549960.985	4403115.074		
K16	549954.235	4403103.229		
K17	549948.946	4403091.272		
K18	549933.689	4403082.199		
K19	549918.949	4403073.283		
K20	549905.643	4403062.685		
K21	549887.767	4403041.368		
K22	549878.231	4403038.877		
K23	549846.016	4403037.416		
K24	549835.662	4403040.017		
K25	549823.046	4403046.166		
K26	549832.096	4403074.837		
K27	549832.986	4403088.081		
K28	549819.032	4403120.664		
K29	549794.73	4403141.498		
K30	549771.472	4403157.231		
K31	549750.095	4403174.162		
K32	549744.002	4403185.486		
K33	549745.648	4403199.814		
K34	549749.461	4403215.182		
K35	549767.648	4403255.571		
K36	549767.794	4403265.659		
K37	549756.613	4403290.215		
K38	549760.688	4403304.321		
K39	549774.908	4403312.435		
K40	549783.571	4403321.313		
K41	549788.804	4403329.569		

K42	549796.033	4403336.126
K43	549800.858	4403339.753
K44	549807.204	4403341.497

Düzenlenme Tarihi
16.03.2022

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TÜBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		GEDİZ-RES-111		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		MEL 4 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIM İNŞ. VE TİC. A.Ş. ÇANKAYA MAHALLESİ ATATÜRK BUL. NO:144/146 ÇANKAYA ANKARA		
TESİS ADI		KOYUNELİ RES-1		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		30.11.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	İzmir	
		İLÇESİ	Bergama	
		KÖY/MAHALLE	Koyuneli	
LÜY BAŞVURU TÜRÜ		5 - 1 - (h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		7000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		7000		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BERGAMA		
1/25000 ölçekli pafta adı		K18A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		54534.01		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	517075.432	4315215.425	118	163
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	516913.222	4315373.303		
K2	516964.435	4315348.401		
K3	517000.613	4315333.365		
K4	517022.696	4315329.607		
K5	517038.671	4315325.378		
K6	517072.03	4315299.066		
K7	517094.582	4315295.307		
K8	517114.785	4315288.729		
K9	517141.567	4315284.971		
K10	517152.843	4315278.862		
K11	517181.504	4315278.862		
K12	517185.262	4315253.96		
K13	517185.262	4315238.456		
K14	517181.973	4315217.782		
K15	517171.668	4315208.791		
K16	517155.3	4315195.218		
K17	517156.497	4315168.869		
K18	517162.885	4315154.897		
K19	517137.335	4315130.544		
K20	517116.575	4315114.975		
K21	517108.192	4315121.762		
K22	517092.223	4315116.572		
K23	517077.452	4315133.339		
K24	517045.913	4315131.343		
K25	517031.541	4315116.972		
K26	516998.007	4315140.526		
K27	516982.555	4315146.048		
K28	516964.919	4315146.815		
K29	516958.017	4315154.483		
K30	516943.831	4315154.867		
K31	516938.08	4315147.965		
K32	516927.344	4315149.882		
K33	516898.589	4315169.436		
K34	516905.49	4315179.405		
K35	516903.957	4315188.223		
K36	516885.553	4315192.058		
K37	516876.735	4315206.244		
K38	516879.419	4315221.197		
K39	516871.367	4315232.699		
K40	516853.347	4315240.367		

K41	516837.244	4315240.751
K42	516833.026	4315251.103
K43	516853.081	4315262.42
K44	516873.755	4315264.769
K45	516879.393	4315273.226
K46	516885.031	4315288.261
K47	516880.802	4315306.585
K48	516869.996	4315317.861
K49	516873.755	4315337.595
K50	516885.971	4315344.642
K51	516899.597	4315367.665

Düzenlenme Tarihi
29.03.2022

UYGUNDUR



Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-399		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		KIVANÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ZEYTİNLİ MAHALLESİ TURAN CEMAL BERİKER BLV. NO:599 SEYHAN/ADANA		
TESİS ADI		KIVANÇ 1 RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.10.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Çanakkale	
		İLÇESİ	Ayvacık	
		KÖY/MAHALLE	İlyasfakı	
LÜY Başvuru Türü		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		7200		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		14400		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		EZİNE		
1/25000 ölçekli pafta adı		I16C4		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		360916.07		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	444390.545	4378566.742	125	162
T2	444807.389	4378449.24	125	162
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	444415.113	4378085.877		
K2	444437.924	4378126.691		
K3	444428.628	4378149.782		
K4	444484.976	4378168.854		
K5	444535.565	4378167.455		
K6	444607.976	4378213.107		
K7	444670.561	4378281.569		
K8	444691.553	4378311.987		
K9	444716.243	4378347.683		
K10	444717.502	4378352.171		
K11	444737.824	4378349.422		
K12	444739.154	4378346.183		
K13	444741.743	4378334.038		
K14	444842.273	4378336.767		
K15	444871.881	4378339.206		
K16	444875.729	4378340.206		
K17	444862.205	4378353.62		
K18	444881.637	4378364.376		
K19	444944.562	4378405.809		
K20	444919.991	4378443.464		
K21	444916.563	4378468.164		
K22	444904.967	4378525.951		
K23	444867.003	4378552.641		
K24	444893.352	4378585.987		
K25	444853.951	4378677.762		
K26	444799.81	4378658.578		
K27	444784.856	4378659.938		
K28	444745.031	4378717.685		
K29	444811.955	4378782.939		
K30	444915.073	4378811.527		
K31	444802.419	4378900.511		
K32	444802.628	4378831.599		
K33	444783.946	4378836.067		
K34	444726.369	4378841.395		
K35	444669.972	4378896.793		
K36	444658.436	4378910.358		
K37	444609.346	4378922.403		
K38	444576.799	4378961.617		

K39	444544.592	4378975.312
K40	444419.922	4378876.751
K41	444363.074	4378838.926
K42	444240.483	4378768.214

Düzenlenme Tarihi
16.03.2023

UYGUNDUR



Mustafa ÇALIŞKAN
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		GEDİZ-RES-104		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		YÜKSEL TEZCAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ULUS MAHALLESİ 7538/1 SOKAK NO:5/1 MENEMEN İZMİR		
TESİS ADI		TEZCAN BERGAMA RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.08.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	İzmir	
		İLÇESİ	Bergama	
		KÖY/MAHALLE	Öksüzler	
LÜY BAŞVURU TÜRÜ		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		5500		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		5500		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BERGAMA		
1/25000 ölçekli pafta adı		K18A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		38980.55		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	521153.084	4314384.328	100	160
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	521180.42	4314558.71		
K2	521198.06	4314562.68		
K3	521206.38	4314559.73		
K4	521212.59	4314553.52		
K5	521221.44	4314538.46		
K6	521232.28	4314527.3		
K7	521238.18	4314518.24		
K8	521242.81	4314515.4		
K9	521249.97	4314514.45		
K10	521256.5	4314512.13		
K11	521269.67	4314502.34		
K12	521283.57	4314493.07		
K13	521271.88	4314481.7		
K14	521264.51	4314469.17		
K15	521259.66	4314465.8		
K16	521253.97	4314460.32		
K17	521248.5	4314452.21		
K18	521241.02	4314443.9		
K19	521237.55	4314437.26		
K20	521235.97	4314419.46		
K21	521232.03	4314401.07		
K22	521244.7	4314398.57		
K23	521253.62	4314394.11		
K24	521267.36	4314382.34		
K25	521253.08	4314355.57		
K26	521238.27	4314322.39		
K27	521235.06	4314301.87		
K28	521229.48	4314280.47		
K29	521214.44	4314290.76		
K30	521202.56	4314295.25		
K31	521175.38	4314292.87		
K32	521156.12	4314295.77		
K33	521129.46	4314299.47		

9/11

K34	521115.47	4314301.84
K35	521086.88	4314303.53
K36	521073.68	4314307.37
K37	521064.38	4314314.46
K38	521061.13	4314320.57
K39	521059.57	4314335.2
K40	521061.91	4314360.3
K41	521068.02	4314382.14
K42	521072.64	4314399.05
K43	521076.09	4314420.52
K44	521077.16	4314431.94
K45	521076.66	4314439.99
K46	521083.29	4314455.07
K47	521099.48	4314468.25
K48	521115.51	4314484.12
K49	521130.43	4314482.21
K50	521142.17	4314483.8
K51	521150.27	4314489.51
K52	521154.71	4314498.88
K53	521154.87	4314523.32
K54	521157.73	4314536.49
K55	521169.63	4314552.04

Düzenleme Tarihi
15.02.2023

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.