

Sıra No	YEKA Adı	İl	Kaynak Türü	Kurulu Güç (MW)	Proje ÇED Durumu	TEİAŞ Bağlantı Görüşü	Bağlantı Hakkında Açıklama ve ÇED Durumu
1	EDİRNE RES	EDİRNE	Rüzgâr	410	ÇED Olumlu Kararı mevcuttur.	• 400 kV, 2x3B 1272 MCM ~40 km EİH ile 400 kV Saros Havza TM'ye bağlantı	• 400 kV Saros Havza TM ve 400 kV irtibat hatları TEİAŞ Yatırım Programında yer almaktadır. Edirne RES için Saros Havza TM'de gerekli hat fiderleri Yatırım Programı kapsamında tesis edilecektir. • Saros Havza TM'nin ve irtibat hatlarının tesisinin santralin tesis planından geri kalması halinde Edirne RES 400 kV, 2x3B 1272 MCM ~50 km EİH ile 400 kV Gelibolu TM - Türkgücü TM EİH'ya girdi-çıkıtı bağlantı ile sisteme geçici irtibatlandırılabilir. • Proje kapsamında 154 kV iletim hattı için daha önce başlatılmış olan ÇED Süreci devam etmektedir. 2025 yılı içerisinde ÇED sürecinin tamamlanması öngörülmektedir.
2	SERGEN RES	KIRKLARELİ	Rüzgâr	200	ÇED Olumlu Kararı mevcuttur.	• 400 kV, 3B 1272 MCM ~28 km EİH ile Vize Havza TM'ye bağlantı	• Sergen RES'in irtibatı için Vize Havza TM'de 400 kV yedek boş hat fider yeri bulunmakta olup, hat fiderinin donatılması işi henüz TEİAŞ Yatırım Programında yer almamaktadır. • Proje kapsamında 154 kV iletim hattı için 04.10.2023 tarihinde ÇED Olumlu Kararı alınmıştır.
3	BALKAYA RES	KIRKLARELİ	Rüzgâr	340	ÇED Olumlu Kararı mevcuttur.	• 400 kV, 3B 1272 MCM ~14 km EİH ile 400 kV Vize Havza TM'ye bağlantı	• Balkaya RES'in irtibatı için Vize Havza TM'de 400 kV yedek boş hat fider yeri bulunmakta olup, hat fiderinin donatılması işi henüz TEİAŞ Yatırım Programında yer almamaktadır. • Proje kapsamında 154 kV iletim hattı için daha önce başlatılmış olan ÇED Süreci devam etmektedir. ÇED sürecinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. • Mevcut Kangal TM TEİAŞ Yatırım Programı kapsamında yenilenmekte olup, merkezin yenilemesinin 2025 yılı sonunda tamamlanması öngörülmektedir. Yenileme kapsamında transformatör merkezinde 2 adet boş yedek fider yeri bulunmaktadır. • EİH ile ilgili herhangi bir ÇED çalışması bulunmamaktadır.
4	GÜRÜN RES	SİVAS	Rüzgâr	90	ÇED Olumlu Kararı mevcuttur.	• 154 kV, ~30 km 1272 MCM EİH ile Kangal TM'ye bağlantı	• EİH ile ilgili herhangi bir ÇED çalışması bulunmamaktadır.
5	YELLİCE RES	SİVAS	Rüzgâr	160	ÇED Olumlu Kararı mevcuttur.	• 154 kV, 2x1272 MCM, ~1 km iki ayrı EİH ile Kangal TM-Hasan Çelebi TM EİH'in her iki devresine girdi - çıktı bağlantısı	• EİH ile ilgili herhangi bir ÇED çalışması bulunmamaktadır.