

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-436		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		BORÇELİK ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PÜRTELAŞ HASAN MH. MECLİSİ MEBUSAN CD. NO: 37 SALIPAZARI, BEYOĞLU, İSTANBUL		
TESİS ADI		BORÇELİK RES 7		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.07.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Çanakkale	
		İLÇESİ	Çanakkale Merkez	
		KÖY/MAHALLE	Dedeler	
LÜY Başvuru Türü		(5-1-h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		7200		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		7200		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		SEYİT ONBAŞI		
1/25000 ölçekli pafta adı		H17C4		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		32596.31		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	478813.542	4434732.63	119	172
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	478733.6103	4434801		
K2	478767.7344	4434829.938		
K3	478778.6541	4434831.576		
K4	478822.4696	4434832.38		
K5	478836.9987	4434832.195		
K6	478857.7313	4434836.172		
K7	478873.6522	4434834.265		
K8	478879.533	4434823.091		
K9	478880.4811	4434792.948		
K10	478889.5695	4434776.889		
K11	478906.6433	4434754.842		
K12	478911.5253	4434742.287		
K13	478909.2977	4434733.23		
K14	478898.3023	4434709.912		
K15	478897.5441	4434684.319		
K16	478890.633	4434674.232		
K17	478875.9323	4434658.536		
K18	478870.8428	4434641.314		
K19	478867.0221	4434617.587		
K20	478860.9557	4434608.108		
K21	478801.2701	4434604.527		
K22	478791.9743	4434629.122		
K23	478779.4711	4434641.099		
K24	478767.8768	4434646.004		
K25	478759.7066	4434648.214		
K26	478747.9662	4434647.919		
K27	478738.6992	4434648.869		
K28	478734.1269	4434657.587		
K29	478731.8518	4434684.507		
K30	478726.7329	4434719.959		

K31	478725.7847	4434759.581
K32	478729.5754	4434786.101

Düzenlenme Tarihi
6.11.2023

UYGUNDUR

Erdin AKGÜN
Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	TEİAŞ-RES-29	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	TÜMAD MADENCİLİK SAN. VE TİC. A. Ş. Lapseki-Beyçayır yolu 12. km No:210 Şahinli Köyü Lapseki/ÇANAKKALE	
TESİS ADI	TÜMAD MADENCİLİK LAPSEKİ İŞLETMESİ-2	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	3.05.2023	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Çanakkale
	İLÇESİ	Lapseki
	KÖY/MAHALLE	Çamyurt
LÜY Başvuru Türü	(5-1-ç)	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	5500	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	16500	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	ÇANAKKALE1	
1/25000 ölçekli pafta adı	H17B3	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	3201357.28	

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	487837	4460749	120	160
T2	488394	4460471	120	160
T3	489426	4460042	120	160


TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	487836.57	4460049.11
K2	488043.57	4459864.89
K3	488312.93	4459792.72
K4	488339.35	4459694.11
K5	488610.88	4459548.47
K6	488945.57	4459344.11
K7	489295.57	4459437.89
K8	489471.05	4459525.94
K9	489691.16	4459739.65
K10	489777.08	4460008.96
K11	489729.38	4460352.9
K12	489477.18	4460566.52
K13	489295.57	4460650.33
K14	489026.21	4460722.5
K15	488999.79	4460821.11
K16	488743.57	4461077.33
K17	488393.57	4461171.11
K18	488186.57	4461355.33
K19	488037	4461395.41
K20	487213.19	4461035.09

K21	487136.57	4460749.11
K22	487230.35	4460399.11
K23	487486.57	4460142.9

Düzenlenme Tarihi
6.11.2023

UYGUNDUR


Erdiç AKGÜN
Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
- Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		TEİAŞ-RES-25		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. Hacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Cd. Nuh Çimento İdari Bina Blok No: 92 KÖRFEZ /KOCAELİ Tel:(0262) 316 20 00		
TESİS ADI		Hereke RES 4		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		22.03.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Kocaeli	
		İLÇESİ	Körfez	
		KÖY/MAHALLE	Hacı Akif	
LÜY Başvuru Türü		(5-1-ç)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		6000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		6000		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		NUH ÇİMENTO		
1/25000 ölçekli pafta adı		G23A4		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		21133.26		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	719571.78	4519317.62	125	162
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	719578.827	4519401.326		
K2	719619.7353	4519386.59		
K3	719647.7948	4519353.374		
K4	719655.487	4519310.578		
K5	719640.7507	4519269.67		
K6	719607.5345	4519241.61		
K7	719564.7387	4519233.918		
K8	719523.8304	4519248.655		
K9	719495.7709	4519281.871		
K10	719488.0787	4519324.667		
K11	719502.815	4519365.575		
K12	719536.0312	4519393.634		

Düzenlenme Tarihi
6.11.2023

UYGUNDUR

Erdoğan AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurularda ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		TREDAS-RES-133		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		Öncü Grup Kağıt Plastik ve Matbaacılık San. Tic. A.Ş. ÇORLU1 OSB Yılmaz Alpaslan Cad. No:3F Çorlu / TEKİRDAĞ 0 282 685 48 75		
TESİS ADI		ÖNCÜ RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		23.06.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Tekirdağ	
		İLÇESİ	Ergene	
		KÖY/MAHALLE	Kırkgöz	
LUY Başvuru Türü		5.1.h		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		3900		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		3900		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		ÇORLU		
1/25000 ölçekli pafta adı		F19D2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		26030.5		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	558677.46	4563193.27	110	155
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	558613.73	4563290.1		
K2	558774.29	4563256.99		
K3	558741.18	4563096.43		
K4	558625.66	4563120.25		
K5	558587.89	4563164.79		

Düzenlenme Tarihi
6.11.2023

UYGUNDUR

Erdiç AKGÜN
Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	TEİAŞ-RES-27	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	TÜMAD MADENCİLİK SAN. VE TİC. A. Ş. Değirmenbaşı Mah. 16031 Sok. No:33 İvrindi/Balıkesir	
TESİS ADI	TÜMAD MADENCİLİK İVRİNDİ İŞLETMESİ	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	3.05.2023	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Balıkesir
	İLÇESİ	İvrindi
	KÖY/MAHALLE	Değirmenbaşı
LUY Başvuru Türü	5.1.ç	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	4260	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	29820	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	EDREMİT	
1/25000 ölçekli pafta adı	J18A2	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	7444933.51	

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	516713	4367024	99	138
T2	516204	4366633	99	138
T3	516047	4365556	99	138
T4	513833	4366294	99	138
T5	514320	4365786	99	138
T6	515151	4365419	99	138
T7	515371	4365206	99	138

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	515371.32	4364455.81
K2	515746.32	4364556.3
K3	516006.66	4364816.64
K4	516047.03	4364804.06
K5	516422.91	4364904.78
K6	516698.07	4365179.94
K7	516798.79	4365555.82
K8	516698.07	4365931.7
K9	516614.15	4366015.6
K10	516855.48	4366256.93
K11	516875.87	4366333.09
K12	517076.12	4366386.74
K13	517351.28	4366661.9
K14	517452	4367037.79
K15	517351.28	4367413.67
K16	517076.12	4367688.83
K17	516700.24	4367789.55
K18	516324.35	4367688.83
K19	516049.19	4367413.67
K20	516028.8	4367337.52
K21	515828.55	4367283.86
K22	515553.39	4367008.7
K23	515452.67	4366632.82
K24	515553.39	4366256.93
K25	515639.7	4366173.03
K26	515526.46	4366068.57
K27	515151.46	4366170.81
K28	515001.42	4366130.62
K29	514969.08	4366160.54
K30	514694.56	4366435.06
K31	514538.54	4366476.87

K32	514474.6	4366715.52
K33	514200.08	4366990.04
K34	513825.08	4367090.52
K35	513483.76	4366999.06
K36	513483.75	4365681.98
K37	513606.09	4365649.19
K38	513670.04	4365410.54
K39	513944.56	4365136.03
K40	514319.56	4365035.54
K41	514468.22	4365075.38
K42	514776.46	4364769.54
K43	514785.5	4364767.11
K44	514996.32	4364556.3

Düzenleme Tarihi
6.11.2023

UYGUNDUR


Erdiç AKGÜN
Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	ULUDAĞ-RES-445			
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	KÖFTECİ YUSUF HAZIR YEMEK TEMİZLİK CANLI HAYVAN ET MAMÜLLERİ ENTEĞRE GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. SELÇUK MAH. ATATÜRK CAD. NO:73/1 İZNİK/BURSA			
TESİS ADI	KÖFTECİ YUSUF RES 5			
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	23.06.2023			
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Balıkesir		
	İLÇESİ	Susurluk		
	KÖY/MAHALLE	Asmalıdere		
LÜY BAŞVURU TÜRÜ	5-1-(h)			
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	1000			
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	999			
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	BALIKESİR1			
1/25000 ölçekli pafta adı	I20A4			
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)			
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	2728,82			
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	586001,68	4410839,16	59	58
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	586001,68	4410869,32		
K2	586016,76	4410865,28		
K3	586027,79	4410854,24		
K4	586031,84	4410839,16		
K5	586027,79	4410824,08		
K6	586016,76	4410813,04		
K7	586001,68	4410809		
K8	585986,6	4410813,04		
K9	585975,56	4410824,08		
K10	585971,52	4410839,16		
K11	585975,56	4410854,24		
K12	585986,6	4410865,28		

Düzenlenme Tarihi
2.11.2023
3836

UYGUNDUR

Erdiç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-446		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		KÖFTECİ YUSUF HAZİR YEMEK TEMİZLİK CANLI HAYVAN ET MAMÜLLERİ ENTEĞRE GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. SELÇUK MAH. ATATÜRK CAD. NO:73/1 İZNİK/BURSA		
TESİS ADI		KÖFTECİ YUSUF RES 6		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		23.06.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Susurluk	
		KÖY/MAHALLE	Asmalıdere	
LÜY BAŞVURU TÜRÜ		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		1000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		999		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		BALIKESİR1		
1/25000 ölçekli pafta adı		I20A4		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		2727,19		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	586157,16	4410973,71	59	58
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	586157,16	4411003,86		
K2	586172,23	4410999,82		
K3	586183,27	4410988,79		
K4	586187,31	4410973,71		
K5	586183,27	4410958,63		
K6	586172,23	4410947,59		
K7	586157,16	4410943,55		
K8	586142,08	4410947,59		
K9	586131,04	4410958,63		
K10	586127	4410973,71		
K11	586131,04	4410988,79		
K12	586142,08	4410999,82		

Düzenlenme Tarihi
2.11.2023
3836

UYGUNDUR

Erdiç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-449		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		ŞAM YAPI A.Ş. BÜYÜKESAT MH. KOZA SK. NO: 159/2 ÇANKAYA/ANKARA		
TESİS ADI		ŞAM YAPI AYVACIK RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.07.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Çanakkale	
		İLÇESİ	Ayvacık	
		KÖY/MAHALLE	Kestanelik	
LÜY BAŞVURU TÜRÜ		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		2300		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		2300		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		EZİNE		
1/25000 ölçekli pafta adı		I16D2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		5277,6		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	434162,27	4387530,2	60	72
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	434119,39	4387502,41		
K2	434139,96	4387498,9		
K3	434187,03	4387484,07		
K4	434193,18	4387500,67		
K5	434200,36	4387537,23		
K6	434200,37	4387538,34		
K7	434190,2	4387553,97		
K8	434179,18	4387569,6		
K9	434135,47	4387576,63		

Düzenlenme Tarihi

2.11.2023

3836

UYGUNDUR

Erdiç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	ULUDAĞ-RES-442			
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	BORÇELİK ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PÜRTELAŞ HASAN MH. MECLİSİ MEBUSAN CD. NO: 37 SALIPAZARI, BEYOĞLU, İSTANBUL			
TESİS ADI	BORÇELİK RES 9			
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	31.07.2023			
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Çanakkale		
	İLÇESİ	Çanakkale Merkez		
	KÖY/MAHALLE	Karacalar		
LÜY BAŞVURU TÜRÜ	5-1-(h)			
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	5200			
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	5200			
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	SEYİT ONBAŞI			
1/25000 ölçekli pafta adı	H17D3			
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)			
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	50843,65			
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	475122,483	4436335,596	120	150
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	475089,8425	4436457,095		
K2	475098,6424	4436453,816		
K3	475115,9509	4436449,713		
K4	475127,2397	4436449,11		
K5	475145,4399	4436444,152		
K6	475170,1081	4436433,978		
K7	475190,6877	4436427,882		
K8	475212,1775	4436423,403		
K9	475216,5053	4436419,272		
K10	475218,8352	4436412,678		
K11	475216,187	4436404,884		
K12	475211,5139	4436396,214		
K13	475198,5343	4436383,239		
K14	475195,0771	4436376,21		
K15	475195,3466	4436370,04		
K16	475198,3227	4436364,822		
K17	475209,6294	4436353,495		
K18	475213,7996	4436347,933		
K19	475225,731	4436324,667		
K20	475231,8876	4436306,772		
K21	475217,0462	4436294,627		
K22	475199,625	4436280,775		
K23	475181,7788	4436269,132		
K24	475163,3106	4436260,965		
K25	475151,2613	4436257,883		
K26	475138,7135	4436256,437		
K27	475153,8453	4436220,839		
K28	475155,9794	4436200,589		
K29	475157,9198	4436192,35		
K30	475152,3563	4436186,158		
K31	475141,7498	4436176,424		
K32	475135,6172	4436167,32		
K33	475135,8423	4436161,605		
K34	475141,9891	4436151,639		
K35	475144,8831	4436130,259		
K36	475148,4688	4436118,347		

K37	475108,1347	4436101,963
K38	475099,2209	4436100,993
K39	475089,2464	4436101,747
K40	475081,8476	4436103,543
K41	475054,3903	4436118,73
K42	475036,6633	4436130,036
K43	475017,2218	4436148,654
K44	475004,8826	4436165,489
K45	475010,0472	4436201,735
K46	475007,627	4436225,858
K47	475007,1888	4436248,877
K48	475008,2263	4436262,899
K49	475017,7687	4436275,577
K50	475023,0462	4436291,737
K51	475037,4082	4436310,433
K52	475042,153	4436326,92
K53	475037,4767	4436357,933
K54	475039,5211	4436369,493
K55	475049,6357	4436392,594
K56	475049,6357	4436405,21
K57	475048,4754	4436418,723
K58	475050,48	4436427,601
K59	475058,8303	4436432,648
K60	475067,2322	4436435,87
K61	475069,6751	4436438,769
K62	475077,9737	4436448,617

Düzenlenme Tarihi
2.11.2023
3836

UYGUNDUR

Erdi AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

2/2

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	ULUDAĞ-RES-451			
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	PASİFİK DOĞALTAŞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. KAZIM DİRİK MH. ANKARA CD. 58A KAT: 7 NO: 707 BORNOVA/İZMİR			
TESİS ADI	PASİFİK RES			
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	31.07.2023			
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Balıkesir		
	İLÇESİ	Karesi		
	KÖY/MAHALLE	Taşkesiği		
LÜY BAŞVURU TÜRÜ	5-1-(h)			
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	1000			
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	1000			
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	BALIKESİR2(KÖYLÜKÖY)			
1/25000 ölçekli pafta adı	I19B2			
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)			
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	13780,14			
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	581742,26	4420527,57	65	54
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	581768,95	4420698,49		
K2	581777,14	4420697,52		
K3	581790,14	4420696,53		
K4	581800,29	4420698,84		
K5	581815,82	4420694,98		
K6	581803,87	4420676,98		
K7	581795,01	4420624,59		
K8	581783,42	4420592,36		
K9	581771,68	4420558,54		
K10	581784,02	4420531,83		
K11	581786,01	4420504,28		
K12	581788,76	4420467,62		
K13	581782	4420476,2		
K14	581770,53	4420482,91		
K15	581752,38	4420487,2		
K16	581737,74	4420490,39		
K17	581711,18	4420492,33		
K18	581702,7	4420493,24		
K19	581703,92	4420535,58		
K20	581709,36	4420581,92		

K21	581749,88	4420631,13
K22	581743,96	4420632,35
K23	581746,06	4420670,36
K24	581746,77	4420681,04
K25	581758,27	4420690,85

Düzenlenme Tarihi
2.11.2023
3836

UYGUNDUR

Erdinç KÖKÜK
Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		GEDİZ-RES-154		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		EKSUN GIDA TARIM SANAYİ TİCARET A.Ş. ALTUNIZADE MAHALLESİ ORD. PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:36 ÜSKÜDAR İSTANBUL		
TESİS ADI		EKSUN 2 RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		31.07.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	İzmir	
		İLÇESİ	Bergama	
		KÖY/MAHALLE	Yalnızdam	
LÜY BAŞVURU TÜRÜ		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		4900		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4900		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		SOMA SANTR. B		
1/25000 ölçekli pafta adı		J18B3		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		17843,14		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	538656,91	4348212,07	105	149
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	538656,91	4348289,2		
K2	538695,47	4348278,87		
K3	538723,7	4348250,64		
K4	538734,03	4348212,07		
K5	538723,7	4348173,51		
K6	538695,47	4348145,28		
K7	538656,91	4348134,95		
K8	538618,34	4348145,28		
K9	538590,11	4348173,51		
K10	538579,78	4348212,07		
K11	538590,11	4348250,64		
K12	538618,34	4348278,87		

Düzenlenme Tarihi
3.11.2023
3836

UYGUNDUR

Erdi AKGÜN
Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	GEDİZ-RES-155	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ TİCARET A.Ş. ALTUNİZADE MAHALLESİ ORD. PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:36 ÜSKÜDAR İSTANBUL	
TESİS ADI	EKSUN 2 RES	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	31.07.2023	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	İzmir
	İLÇESİ	Bergama
	KÖY/MAHALLE	Yalnızdam
LÜY BAŞVURU TÜRÜ	5-1-(h)	
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	7000	
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	7000	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	SOMA SANTR. B	
1/25000 ölçekli pafta adı	J18B3	
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	21355,44	

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	538679,22	4348458,53	113	163

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	538679,22	4348542,91
K2	538721,41	4348531,6
K3	538752,29	4348500,72
K4	538763,6	4348458,53
K5	538752,29	4348416,34
K6	538721,41	4348385,46
K7	538679,22	4348374,16
K8	538637,04	4348385,46
K9	538606,15	4348416,34
K10	538594,85	4348458,53
K11	538606,15	4348500,72
K12	538637,04	4348531,6

Düzenlenme Tarihi

3.11.2023

3836

UYGUNDUR

Erdinc AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-448		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		UĞUR SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MÜFTÜ MH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BLV. ECHOMAR HAS. NO: 18 EREĞLİ/ZONGULDAK		
TESİS ADI		ZORLU RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		27.07.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Çanakkale	
		İLÇESİ	Ezine	
		KÖY/MAHALLE	Çamlıca	
LÜY BAŞVURU TÜRÜ		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		1000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		1000		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		EZİNE		
1/25000 ölçekli pafta adı		I16B2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		16480,15		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	451420,89	4415101,3	69,5	58,6
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	451474,81	4415156,46		
K2	451462,83	4415093,73		
K3	451430,44	4415068,63		
K4	451398,62	4415052,69		
K5	451243,6	4415053,18		
K6	451225,52	4415058,2		
K7	451236,97	4415106,75		
K8	451235,13	4415121,6		
K9	451298,57	4415133,33		
K10	451337,81	4415116		
K11	451378,24	4415118,9		

Düzenlenme Tarihi

25.10.2023

3836

UYGUNDUR



Erdiç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TÜBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-444		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		ABA TEKSTİL ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YENİBOSNA MERKEZ MH. PROFESÖR DOKTOR M. NEVZAT PİSAK CD. NO: 14 BAĞÇELİEVLER/İSTANBUL		
TESİS ADI		ABA TEKSTİL RES		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		11.07.2023		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Dursunbey	
		KÖY/MAHALLE	Sarıçıköy	
LÜY BAŞVURU TÜRÜ		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)		5560		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		4750		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		DURSUNBEY		
1/25000 ölçekli pafta adı		I20C3		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		22337,07		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	618081,24	4383629,095	120	160
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	618099,851	4383713,937		
K2	618136,727	4383692,575		
K3	618163,117	4383653,81		
K4	618167,661	4383605,161		
K5	618145,463	4383568,106		
K6	618109,282	4383544,859		
K7	618061,827	4383549,365		
K8	618022,133	4383564,64		
K9	617998,589	4383602,032		
K10	617996,114	4383646,304		
K11	618020,164	4383688,457		
K12	618056,635	4383709,445		

Düzenlenme Tarihi
25.10.2023
3836

UYGUNDUR

Erdiç AKGÜM

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU				
BAŞVURU NUMARASI		ULUDAĞ-RES-401		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ		MKS MARMARA ENTEGRE KİMYA SAN. A.Ş. BARBAROS BULVARI FARUK CANİTEZ SK. NO:8 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL		
TESİS ADI		MKS RES 2		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ		30.12.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ		İLİ	Balıkesir	
		İLÇESİ	Havran	
		KÖY/MAHALLE	Taşarası	
LÜY BAŞVURU TÜRÜ		5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)		7000		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı		EDREMİT		
1/25000 ölçekli pafta adı		J18A2		
Projeksiyon sistemi		UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)		53637,28		
TÜRBİN KOORDİNATLARI				
TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	517150	4371636	118	163
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI				
TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
K1	517262,01	4371740,99		
K2	517295,27	4371699,89		
K3	517310,94	4371712,04		
K4	517247,08	4371540,39		
K5	517104,82	4371547,92		
K6	517087,35	4371490,49		
K7	517224,31	4371437,68		
K8	517041,18	4371427,09		
K9	517034,28	4371443,31		
K10	517042,92	4371493,69		
K11	517050,97	4371528,93		
K12	517060,42	4371552,45		
K13	517042,61	4371570,34		
K14	517018,16	4371621,12		
K15	517017,62	4371642,01		
K16	517023,94	4371683,44		
K17	517041,83	4371683,48		
K18	517125,28	4371724,49		

Düzenlenme Tarihi

25.10.2023

3836

UYGUNDUR



Erdinç AKGÜN

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirme EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TÜBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	ULUDAĞ-RES-383		
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	MKS MARMARA ENTEGRE KİMYA SANAYİ A.Ş. BARBAROS BULVARI FARUK CANİTEZ SOK. NO:8 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL		
TESİS ADI	MKS RES 1		
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	31.08.2022		
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Balıkesir	
	İLÇESİ	Havran	
	KÖY/MAHALLE	Taşarası	
LÜY BAŞVURU TÜRÜ	5-1-(h)		
Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)	7000		
Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)	7000		
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	EDREMİT		
1/25000 ölçekli pafta adı	I18D3		
Projeksiyon sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)		
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	92518,91		

TÜRBİN KOORDİNATLARI

TÜRBİN NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)
T1	515949	4372660	118	163

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	516085,33	4372756,63
K2	516069,33	4372710,58
K3	516058,75	4372673,95
K4	516051,49	4372631,71
K5	516052,15	4372603,2
K6	516031,62	4372595,53
K7	516017,28	4372581,88
K8	516002,17	4372576,3
K9	515994,55	4372555,31
K10	515980,79	4372498,39
K11	515986,06	4372484,25
K12	515987,83	4372458,83
K13	515984,28	4372436,63
K14	515980,82	4372422,28
K15	515963,74	4372424,87
K16	515942,16	4372431,95
K17	515916,02	4372449,08
K18	515877,9	4372475,39
K19	515832,32	4372505,33
K20	515789,09	4372535,55
K21	515759,12	4372562,02
K22	515718,02	4372584,12
K23	515683,36	4372602,27
K24	515666,19	4372613,64
K25	515639,45	4372639,4
K26	515632,87	4372659,09
K27	515630,64	4372672,28
K28	515628,25	4372699,7
K29	515629,63	4372704,34
K30	515638,37	4372727,57
K31	515646,56	4372731,04
K32	515673,52	4372721,42
K33	515700,45	4372717,36
K34	515735,68	4372718,27
K35	515763,32	4372721,09
K36	515793,35	4372733,8
K37	515835,84	4372759,21
K38	515861,74	4372762,8

K39	515875,15	4372746,31
K40	515906,08	4372760,69
K41	515914,37	4372752,18
K42	515932,15	4372764,73
K43	515947,9	4372766,48
K44	515965,44	4372773,36
K45	515983,3	4372778,57
K46	516040,91	4372780,36

Düzenlenme Tarihi

26.10.2023

3836

UYGUNDUR

Erdinç AKGÜL

Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.