

Sayı : 97830837.0.03.08.00/ 8207
Konu : Genel Aydınlatma Uygulamaları
Genelge (2)

- 2 EKİM 2014

Bilindiği üzere, 6446 sayılı Kanununun geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, elektrik dağıtım şirketlerinin genel aydınlatma tüketimlerinin fatura miktarlarına ilişkin denetimlerin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bakanlığımız tarafından 27.07.2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin “İnceleme ve denetim” başlıklı 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “(2) İnceleme ve denetimler, 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin incelenmesine ve denetimine dair yönetmelik ve tebliğ ile genel aydınlatmaya ilişkin Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğde belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilir.” denilmektedir.

Mevzuatın uygulanmasında oluşan aksaklıkların giderilmesi için zaman zaman çıkarılan yazılarımızla yapılacak çalışmalara esas teşkil etmesi bakımından bahsi geçen konulara açıklık getirildiği bilinmektedir. Yaşanan aksaklıkların giderilmesinde oluşan son durumun genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

1- OSOS tesis edilmiş sistemlerde, OSOS’tan alınan tüketimler esastır.

Geçmişe yönelik yapılacak denetimlerde;

a) OSOS’tan istenilen özellikte veri alınabildiği durumlarda SEYT değeri OSOS’ta ilgili dönem için kayıtlı değerlerden alınır. Geçmiş döneme ait OSOS verisinin olmaması durumunda aynı dönemlerdeki son OSOS verileri kullanılabilir.

b) OSOS olmayan optik portlu sistemlerde SEYT değeri kayıt altına alınmış veriler dikkate alınarak hesaplanır.

c) OSOS bulunan sistemlerde EYT değerinin hesaplanmasında, çalışma süresi EPDK’nın belirlemiş olduğu süreden (TDS) küçük yada eşit ise OSOS’ta kayıtlı olması durumunda OSOS değerleri kullanılır. Çalışma süresinin TDS den büyük olduğu durumlarda TDS kadar tüketim dikkate alınır.

d) Şirketin OSOS ve optik port verilerinden geçmiş dönem fiili çalışma saatleri tespit edilemiyor ise, Şirketin EPDK tarafından onaylanan “Aydınlatma Profillerinde” günlük çalışma saatleri olan TDS dikkate alınarak EYT hesaplanacaktır.

e) Yük profili alma özelliği olmayan sayaçlarda ise TDS değeri olarak, EPDK’ya bildirilen çalışma süreleri esas alınacaktır.

f) Her abone için, OSOS’tan alınan günlük tüketim ile hesaplanan SEYT değerleri, önceki yıllara da uygulanacaktır.

2- OSOS tesis edilmeyen sistemlerde, aydınlatmalar devreye girmeden bir endeks değeri alınacaktır. Asgari bir günlük yanma süresinden sonra ikinci bir endeks değeri almak suretiyle SEYT değeri hesaplanır.

Sayacın devrede kalma süresi;

- a) Sayacın mekanik olması halinde; sayacın devrede kalma süresi olarak EPDK'ya bildirilen çalışma süreleri esas alınarak,
- b) Sayacın elektronik olması halinde; sayacın devrede kalma süresi olarak sayacın optik portundan alınan devrede kalma süresi esas alınarak,

EYT değeri hesaplanacaktır. Hesaplamalarda TDS'yi aşan süre dikkate alınmayacaktır.

3- Denetlemeler sonucunda her bir abone için EYT hesabı yapılırken, her fatura dönemindeki ilk okuma ve son okuma tarihleri arasındaki günlük süreye göre hesaplama yapılacaktır.

4- Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında olan ve Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, süresi içinde devralınan tesislerde, geçmiş dönemlere ilişkin tüketime binaen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından ödeme yapılmadı ise o döneme ait kontrollerde ilgili döneme ilişkin mevzuat uygulanır. Ödeme yapıldı ise geçmişe yönelik tip onayından dolayı kesinti yapılmayacak olup, söz konusu tesisler için standart tip onayı aranmaz.

5- Genel aydınlatma kapsamında yer alan, başka şekilde aydınlatılması mümkün olmayan meydan, bulvar ve alt geçit gibi yerlerde projektör armatür kullanılabilir.

6- Yukarıda alınan kararlar tüm dağıtım şirketlerinin genel aydınlatma denetimlerinde uygulamaya esas olacaktır.

Bu kapsamda, genel aydınlatma denetimlerinde uygulamaya esas yukarıda belirtilen hususlarla ilgili iş ve işlemlerin bu şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.



Metin KILCI

Bakan a.

Müsteşar

Dağıtım:

TEDAŞ Genel Müdürlüğü

ELDER

Elektrik Dağıtım Şirketleri